

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Úpravy skautské klubovny
Hradisko**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 – zadavatel dle našeho názoru dostatečně neobjasnil položený dotaz. V uvedeném odkazu výrobce RI okna není nikde uvedeno, že by plastový výrobek měl splňovat požární odolnost EW-C30DP3. Pakliže má být zachována požární odolnost, navrhuje změnu v PD D.1.1_41_VÝKAZ DVEŘÍ u výrobku č. D9 na hliník.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že pokud neexistuje výrobce schopný vyrobit atypický plastový výrobek, je možné jej zaměnit za dřevěný. Toto bylo změněno v soupisu prací s výkazem výměr a taktéž v příloze PD. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek. Současně Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument D.1.1_41_VÝKAZ DVEŘÍ, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V souborech vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 bylo přidáno spousta nových položek, nezměnila se však předpokládaná cena VZ bez DPH vycházející z rozpočtu. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že dle §16 odst. 5 ZZVZ se předpokládaná hodnota stanoví k okamžiku zahájení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení odpovědi v souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Důvodem je stále doplňování chybějících položek do výkazu výměr. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel ještě nezpracoval dotazy zaslané 8.8.2023, lze předpokládat další doplnění do výkazu výměr. Z tohoto důvodu nemůže uchazeč na tvorbě cenové nabídky pracovat.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že na odpovědi ze dne 8. 8. 2023 zaslal odpovědi níže v rámci tohoto Vysvětlení ZD č. 5.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požaduje zadavatel barevné provedení výplní otvorů oboustranné a nebo jen z exteriéru? Provedení má výrazný vliv na cenu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že barva výplní bude stejná jak zvenku, tak zevnitř.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Trvá zadavatel na provedení dřevotřískových parapetů, kterou jsou hodné náchylné na poškození vodou a také dražší než běžně používané PVC parapety?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že na provedení dřevotřískových parapetů netrvá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

U vchodových a všech plastových dveří je požadovan purenit, není však uvedena jeho výška? Prosíme o doplnění. Výška ovlivňuje cenu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, aby účastníci volili výšku 80mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dveře D1 - paniková klika bude jen na aktivním křídle?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že vzhledem k prostředí veřejné zakázky není možné pracovat s konkrétním výrobcem a profilem, proto rozhoduje šířka aktivního křídla. Při dodržení šířky aktivního křídla 900mm bude paniková klika pouze na křídle aktivním.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Dveře D2 - jde o vnitřní dveře - mohou být naceněné jako vedlejší, čímž by došlo ke snížení ceny pro investora?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel uvádí, že na dveře nejsou kladeny žádné tepelně-technické požadavky. Plastový rám byl volen z ohledem na stejnou estetiku rámu s dveřmi vstupními.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Dveře D10 - v zadání jsou uvedeny dveře plné, ale pak je hned psané prosklení – prosíme o dopřesnění, v jakém provedení dveře mají být.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že se jedná o dveře plné bez zasklení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

dveře D9 – dveře se šikmým nadpražím nelze vyrobit v plastu - nesplní se požární odolnost a hliník nevyrobí „šikminu“.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel uvádí, že po dodatečném průzkumu trhu jsou dle jeho názoru dodavatelé, kteří nabízejí atypické tvary dveří s vlastnostmi dle požadavků. Např. <https://www.ri-okna.cz/produkty/okna/atypicka-okna-a-dvere/>.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12. 9. 2023 do 10:00 hodin**.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 D.1.1_41_VÝKAZ DVEŘÍ

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele