SO 03 - Splašková kanalizace

SO 02 - Čerpací stanice a výtlačné řady

SO 01 - Čistírna odpadních vod

Ochranné pásmo VN – 7m

Ochranné pásmo ČOV 50 m

Ochranné pásmo ČS – 5,0m

Stoka A

Stoka A - 1

Stoka A - 2

Stoka A - 3

Stoka A - 4

Stoka A - 5

Stoka B

Stoka B - 1

Stoka B - 2

Stoka B - 3

Stoka C

Stoka C - 1

Stoka C - 1 - 1

Stoka C - 1 - 2

Stoka C - 2

Stoka C - 3

Přípojka NN k ČS1

Přípojka NN k ČS2

Přípojka NN k ČOV

Výtlačný řad 1

Výtlačný řad 2

Čistírna odpadních vod

Vpusť. objekt

Odtok z ČOV

Přípojovací bod

směr Borotice komunikace II. 119

směr Bystřice, Dušníky komunikace II. 119

k.ú. Drhovy

Výpis výtlačných řadů SO 02,
jejich profilů a délek:

Označení stoky	Délka v (m) a profil v (mm) PE100 SDR11 D 90mm	Délka celkem
Výtlačný řad 1	225,05 m	225,05 m
Výtlačný řad 2	81,36 m	81,36 m
Délka celkem	306,41 m	306,41 m

Výpis stok splaškové kanalizace SO 03,
jejich profilů a délek:

Označení stoky	Délka v (m) a profil v (mm) PVC SN12 DN 250mm	PE100 SDR11 D 50mm	Délka celkem
Stoka A	465,68 m		465,68 m
Stoka A–1	43,89 m	152,31 m	196,20 m
Stoka A–2	77,96 m		77,96 m
Stoka A–3	36,14 m		36,14 m
Stoka A–4	71,58 m		71,58 m
Stoka A–5	59,39 m		59,39 m
Stoka B	394,68 m		394,68 m
Stoka B–1	23,12 m		23,12 m
Stoka B–2	160,05 m	62,10 m	222,15 m
Stoka B–3	98,16 m		98,16 m
Stoka C	145,21 m		145,21 m
Stoka C–1	46,93 m		46,93 m
Stoka C–1–1	32,98 m		32,98 m
Stoka C–1–2	23,02 m		23,02 m
Stoka C–2	105,47 m		105,47 m
Stoka C–2–1	58,80 m		58,80 m
Stoka C–3	20,34 m		20,34 m
Délka celkem	1 863,40 m	214,41 m	2 077,81 m

Legenda :

- Projektovaná kanalizace gravitační
- Projektovaná kanalizace tlaková
- Projektovaný výtlačný řad
- Projektovaná přípojka NN
- Projektované zásobení vodou

Stávající inženýrské sítě

- Dešťová kanalizace
- Vodovod
- Sdělovací vedení
- Sdělovací vedení (nezaměřený průběh trasy)
- Sdělovací vedení nadzemní
- Sdělovací vedení nepoužív.
- Kabel NN
- Kabel VN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Kabel VO

Výškový systém Balt p.v.
Souřadnicový systém JTSK

Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací, budou st. podzemní sítě vytýčeny jejich správci a předány protokolární formou. Trasy projektované splaškové kanalizace kříží přípojky stávajících vedení, které jsou v majetku vlastníků nemovitostí a jejich trasy nebyly zjištěny. Pro upřesnění situačního a výškového umístění stávajících podzemních vedení, je nutné v místě křížení, případně v místě napojení na st. vedení, polohu a hloubku zjistit hloubenou sondou.

ZODP. PROJEKTANT	ING. VÁCLAV UREŠ	
PROJEKTANT	ING. VÁCLAV UREŠ	
INVESTOR	OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBŘÍŠ	
OBEC DRHOVY	OKRES PŘÍBRAM	STŘEDOČESKÝ KRAJ

UREŠ vhprojekt s.r.o.
Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II
IČ: 29136717 DIČ: CZ29136717

STAVBA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUACE

DATUM	08–09/2016
STUPEŇ	P.D.P.S.
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	055/2016
FORMÁT	9 A4
MĚŘÍTKO	1:1000
ČÍSLO VÝKRESU	C.3