



- LEGENDA SYMBOLŮ:
- ROZVADĚČ
 - VZESTUPNÉ VEDENÍ
 - SESTUPNÉ VEDENÍ
 - MÍSTNOSTI S OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 - VYPÍNAČ Č.1
 - PŘEPÍNAČ Č.5
 - PŘEPÍNAČ Č.6
 - PŘEPÍNAČ Č.6+6
 - TLAČÍTKO
 - SVÍTIDLO STROPNÍ
 - ZÁSUVKA 230V JEDNODUCHÁ
 - ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHRANOU
 - ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ
 - ZÁSUVKA 1x RJ45
 - ZÁSUVKA 2x RJ45

TABULKA NÁROKOVÝCH KABELOVÝCH TRAS

- KT1 - 3x chránička o vnitřním ϕ 32mm vedená z KT250 na stěně za interaktivní zobrazovač do KP 64/5 (2x chránička pro AV, 1x pro data)
- KT2 - 2x chránička o vnitřním ϕ 32mm vedená z KT250 na stěně k podružnému rozváděči učebny
- KT3 - 1x chránička o vnitřním ϕ 25mm vedená z KT250 k ACCES POINTU na stěně nad zobrazovačem, l=200mm pod stropem, zakončeno KU68
- KT4 - 1x lišta vedená ve skříňce katedry k přípojnému místu
- KT5 - svislá trasa vedená z prostoru stropu, pro zásuvku 230V
- KT6 - trasa nad podhledem, volně ložené kabely

PROJEKTANT:	Ing. Radek MIČÁNEK	PROJEKTANT:	Ing. Radek MIČÁNEK Neumannova 54 625 00 BRNO CZECH REPUBLIC TEL: +420 602 577 885 e-mail: radek@acmont.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	AC mont s.r.o. Neumannova 54 602 00 Brno IČO: 269 20 301 DIČ: CZ 269 20 301	VÝTISK ČÍSLO:
KONTROLOVAL:		HIP:	Ing. Vojtěch LIPOVSKÝ	INVESTOR:	Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218	
MÍSTO STAVBY:	Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218	ZAKÁZKA ČÍSLO:		STAVBA	Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218	STUPEŇ PROJEKTU: DSP
OBJEKT	JAZYKOVÁ UČEBNA č. III.D-7	DATUM:	srpen 2023	ZAK. ČÍSLO:		
NÁZEV VÝKRESU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	FORMÁT:	A3	MĚŘÍTKO:	1:50	Č. VÝKRESU: E1.1.27