



LEGENDA ZNAČEK PO

---	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
N1.5 - IV	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB
EI 30	POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPU, PRŮVLAKU
REI 30	POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
→	VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
↔	SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
⊗	POŽ. ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVOÝM OSVĚTLENÍM
⊕	NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM D s tvarové stárou hadicí j.m. světlostí 25 mm a délkou 30 m
⊙	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
●	NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3
○	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3
●	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
STÁVAJÍCÍ PROSTORY		
201	SCHODIŠTĚ	12,7
202	HALA	38,3
203	ČAJOVÁ KUCHYNKA	8,0
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST	28,4
205	ŠKOLICÍ TECHNICI	12,6
206	EKONOMICKÉ ODĚLENÍ	28,4
207	WC ŽENY	8,8
208	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5
209	WC MUŽI	6,1
210	UČEBNA	34,6
211	VEDOUcí ŠKOLICÍHO STŘEDISKA	12,8
212	UČEBNA	21,9
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST - CHLAZENÍ	38,4
214	SCHODIŠTĚ	2,8
NAVŘEZENÉ PROSTORY PŘÍSTAVBY		
215	ZÁDVEŘÍ VSTUPU DO OBJEKTU	7,47
216	WC S PŘEDSÍNÍ	4,11
217	SKLAD	14,17
218	PROSTORY PRO POSKYTOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH SLUŽEB	221,43
219	SPOJOVACÍ KRÍČEK	33,69

