











LEGENDA ZNAČEK PO

-----	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
N1.5 - IV	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB
 EI 30	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPU, PRŮVLAKU
 REI 30	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
	VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
	SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
 2500	POŽ. ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
	NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM D s tvarové stálou hadicí j.m. světlostí 25 mm a délkou 30 m
	PŘENOSNÝ HASÍČ PŘÍSTROJ
	NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVEŘ S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMENŠE EW 30-C DP3
	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVEŘ S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMENŠE EW 30-C DP3
	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVEŘ S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMENŠE EW 15-C DP3

Číslo	Účel místnosti	Plocha m ²
STÁVAJÍCÍ PROSTORY		
101	ZAVĚTRÍ	4,75
102	ZADVĚŘÍ	6,40
103	HALA	33,00
104	SCHODIŠTĚ	12,70
105	OBCHODNÍ ODDĚLENÍ	31,50
106	TECHNICKÝ – SERVER	35,77
107	SERVER	159,60
108	SERVER – ZAKAZNÍCI	45,70
109	CHODBA	20,40
110	WC – IMOBILNÍ	4,04
111	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3,65
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,90
113	WC MUŽI	10,40
114	ZADVĚŘÍ	8,70
115	ELEKTRO DÍLNA	14,60
116	SKLAD	17,00
117	CHODBA	10,50
118	ŠATNA	7,45
119	WC	1,53
120	SPRCHA	4,97
121	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,70
122	PRODEJNÍ SKLAD	180,0
123	SCHODIŠTĚ	2,8
NAVŘZENÉ PROSTORY		
124	SERVER – ZAKAZNÍCI	28,58
125	SERVER – ZAKAZNÍCI	29,95
126	SERVER – ZAKAZNÍCI	29,09
127	SERVER – ZAKAZNÍCI	32,87
128	SERVER – ZAKAZNÍCI	32,57
129	SERVER – ZAKAZNÍCI	31,64
130	CHODBA	39,87
131	CHODBA	26,05
132	TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	46,83
133	TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	9,15



Dostavba datového centra firmy Faster CZ, spol. s r.o.
Brno, ul. Jarní (k.ú.Maloměřice, parc.č.2230/4, 2230/106, 2230/152)
Půdorys 1.NP **m 1 : 150**