

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem

"Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako **podlimitní veřejná zakázka dle zákona** č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ), a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí (dále také pravidel OPŽP),

Název zadavatele:	Městys Jedovnice
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Šíbl, starosta
IČ:	002 80 283

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Obchodní firma:	Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Sídlo:	Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Jan Ševčík, jednatel
IČ:	262 98 163
DIČ:	CZ26298163

1) V části SO09 Dešťová kanalizace a ORL je uvedena montáž odvodňovacího žlabu ve výměře 36m, specifikace je však pouze v množství 3 ks. Mohli byste prosím vyjasnit?

Dodatečná informace :

- SO09 v pol. č. 10 změňte
 - v textu šířku odvodňovacího betonového žlabu na 200 mm
 - MJ z ks na m
 - množství na 36

2) V části SO05 Příjezdová komunikace se domníváme, že množství suti odvážené na skládku (díl 96) je vzhledem k odstraněnému množství (díl 1) poddimenzované. Mohli byste prosím vyjasnit?

Dodatečná informace :

- SO05 v díle 96, pol. 12 -14 změňte množství na 1117,8 t:
 - výpočet množství:
 - kam. drcené = $1552,5 \times 0,3 \times 1,6 = 745,2 \text{ t}$
 - živice = $1552,5 \times 0,15 \times 1,6 = 372,6 \text{ t}$

V Brně dne 02. 04. 2013

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel