

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Stavební úpravy učeben – ZŠ Ivančická Moravský Krumlov

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V souhrnné technické zprávě se uvádí, že se upravované prostory kompletně vybaví novým nábytkem. Tento jsme ve výkaze výměr nenašli. Předpokládáme tedy, že nebude předmětem zakázky. Je naše úvaha správná?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano zadavatel uvádí, že nábytek není předmětem tohoto zadávacího řízení. Nábytek je vybrán v samostatném výběrovém řízení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkazech výměr jsou uvedeny žaluzie pro malá a velká okna. Pro nacenění je potřeba žaluzie upřesnit (rozměry, zda se jedná o žaluzie vnitřní nebo vnější, způsob ovládní,...)

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje výkres dveří a žaluzií, tento dokument bude před podpisem smlouvy doplněn do Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V podkladech stavební části „ZŠ Moravský Krumlov - jazyky II.B-4“ se uvádí: „Pro možnost zastínění učebny ve slunných dnech, bude instalována nová elektricky ovládaná stínicí technika. Jedná se o blackout zatemňovací látku bez vodících lišt a bez kazety. Ovládní rolet bude prováděno pomocí ovládacích tlačítek umístěných na stěně v blízkosti katedry. Rolety budou zapojeny do samostatných okruhů.“ Rolety jsme ve výkazech výměr nenašli. Pokud budou součástí dodávky, prosíme o doplnění do výkazu výměr a doplnění bližší specifikace.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že rolety nejsou předmětem plnění této zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

U objektů 51.2.1, 51.3.1, 51.4.1 a 51.5.1 jsou položky „Dodávka a montáž vstupní stěny včetně zárubní a nadsvětlíku – 1 kpl“ Bez bližší specifikace (rozměry, materiál, požární odolnost,...) nelze tuto položku nacenit. Prosíme o upřesnění položek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje výkres dveří a žaluzií, tento dokument bude před podpisem smlouvy doplněn do Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 10. 2023 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Výkres Dveře a žaluzie

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele