

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.: MZi-OZPSU/17023/2023/HJ

Č. j.: MZi-OZPSU/17023/2023-2

Vyřizuje: Mgr. Jan Kryštof Havránek

Tel.: 547 428 751

dle rozdělovníku

E-mail: jan.havranek@zidlochovice.cz

Počet listů: 1

Počet příloh/listů/svazků: 0/0/0

Datum: 10. 8. 2023

Vypraveno dne:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“),

vydává souhlasné závazné stanovisko
podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žadatel: **Benediktínské opatství Rajhrad, IČO 00489174**
Klášter 1,
664 61 Rajhrad

Typ zdroje: teplovodní kotel na dřevo Atmos DC 40 GD o tepelném příkonu do 44,2 kW
krbová kamna o výkonu do 7 kW

k umístění a provedení stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, které budou umístěny na pozemku p.č. 2015 k.ú. Rajhrad.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 7. 8. 2023 žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. (3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně, kterou předložil na základě plné moci Ing. Karel Leupold, IČO 074 84 127, Urbanov 1, 588 62 Urbanov. Stavebníkem je Benediktínské opatství Rajhrad, IČO 00489174, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Jedná se o umístění teplovodního kotle na dřevo Atmos DC 40 GD o tepelném příkonu do 44,2 kW jako primární zdroj tepla prelatury opatství. Kotel bude umístěn v místnosti 1.02a – Technická místnost a bude napojen na sestavu akumulčních nádrží o celkovém objemu 2 400 litrů. Odkouření je řešeno komínem s nerezovou vložkou do výšky 19,6m. Dále budou umístěny krbová kamna o výkonu do 7 kW jako sekundární zdroj tepla v místnosti 1.07 – Konferenční sál. Kamna budou odkouřena komínem s nerezovou vložkou do výšky 23,5m. Prelatura kláštera je umístěna na pozemku **p.č. 2015 k.ú. Rajhrad.**

Realizací akce vzniknou nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší je k vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u

stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností- MěÚ Židlochovice.

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které jsou součástí předmětné stavby, nebudou významným zdrojem znečišťování ovzduší v daném území, pokud budou uváděny do provozu v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. V kotli a krbových kamnech může být spalováno pouze čisté palivové dřevo nebo jiné palivo určené výrobcem. Nesmí zde být spalováno dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky, jiné druhy paliv a jakýkoliv druh odpadu.

Oblast, kde je záměr plánován, nepatří z hlediska imisního zatížení k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů se dle ust. § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší používá průměr hodnot koncentrací v příslušném mapovém čtverci území o velikosti 1 km² vždy za předchozích 5 kalendářních let. Z hodnot pětiletých průměrů imisních koncentrací vyplývá, že v dané lokalitě nedochází k překročení imisního limitu znečišťujících látek vyhodnocovaných podle zákona č. 201/2012 Sb. Z výše uvedených důvodů orgán ochrany ovzduší vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro územní a stavební řízení.

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, prověřil předložené doklady a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší. Městský úřad Židlochovice shledal, že za podmínek uvedených ve výroku tohoto stanoviska lze s umístěním předmětného zdroje v dané lokalitě souhlasit.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu

O b d r ž í :

Ing. Karel Leupold, Urbanov 1, 588 62 Urbanov (DS)
Stavební úřad Rajhrad