

Benediktinské opatství Rajhrad

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Mezinárodní centrum pro umělecké
vzdělávání sv. Benedikta z Nursie – stavební
práce**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vás prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce

Mezinárodní centrum pro umělecké vzdělávání sv. Benedikta z Nursie – stavební práce

a to k truhlářským výrobkům:

dřevěné dveře interiérové:

- prosíme upřesnit vrchní kování - klika x klika alt wien, mosaz surová / nebo lakovaná?

- dále prosíme upřesnit typ závěsů dveří (pantů)

- u zárubní není zakresleno těsnění – je požadováno?

- dále prosíme upřesnit způsob osazení požárních dveří

dřevěné okna - exteriér

- prosíme upřesnit specifikaci kování na oknech a dělení křídel

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

dřevěné dveře interiérové:

- prosíme upřesnit vrchní kování - klika x klika alt wien, mosaz surová / nebo lakovaná?

Mosaz surová.

- dále prosíme upřesnit typ závěsů dveří (pantů)

Závěsy (panty) seřiditelné ve všech třech směrech. Průměr pantu vnější 20mm. Na každém dveřním křídle tři kusy. Závěsy opatřeny kovovými zdobnými návleky imitující historické kování, materiál mosaz surová.

V této souvislosti zadavatel zároveň odkazuje na požadavek uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVĚŘENO A PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO TVAROVÉ, ROZMĚROVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ BUDOU VYCHÁZET Z TVAROVÝCH ANALOGIÍ PRVKŮ DOCHOVANÝCH V OBJEKTU

- u zárubní není zakresleno těsnění – je požadováno?

Je schematicky zakresleno u výkresu vzorových dveří, je požadováno. Bude zafrézováno do drážky ve falcu zárubní.

- dále prosíme upřesnit způsob osazení požárních dveří

Osazení požárních dveří a zárubní musí provádět certifikovaná firma pro montáž požárních uzávěrů, dle vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci, včetně vystavení dokladu o montáži. Firma musí garantovat danou požární odolnost.

dřevěné okna - exteriér

- prosíme upřesnit specifikaci kování na oknech a dělení křídel

Závěsy (panty) seřiditelné ve všech třech směrech. Průměr pantu vnější 13,5mm. Na každém okenním křídle tři kusy, na nižších křídlech se dvěma tabulkami dva kusy závěsů na křídlo. Závěsy opatřeny kovovými zdobnými návleky imitující historické kování, materiál mosaz surová.

Kličky - provedení v mosazi (mosaz surová) – vzor ALT WIEN.

Počty klíčků:

Tam kde není svislý poutec jsou okenní křídla řešena štulpem (není pevný sloupek a křídla se zavírají do sebe) – oliva na rozvoru - 1ks oliva na dvě křídla.

Okna dělená na 10 tabulek se svislým poutcem – půloliva na jazýček:

Na každém dolním okenním křídle s třemi tabulkami 2 klíčky a na každém horním okenním křídle se dvěma tabulkami 1 klíčka. (6 klíčků na jednom celém okně).

Okna dělená na 12 tabulek se svislým poutcem – půloliva na jazýček:

Na každém dolním okenním křídle s třemi tabulkami 2 klíčky a na každém horním okenním křídle s třemi tabulkami 2 klíčky. (8 klíčků na jednom celém okně). – takto i u okna T25.

Jedná se o repase a repliky, dělení křídel nebude měněno. Dělení je vyznačeno v tabulce výrobků.

Specifikace dělení křídel – příčky: dřevěné – pevně čepované, prochází skrz průřezem a skla jsou samostatné tabulky.

V této souvislosti zadavatel zároveň odkazuje na požadavek uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVĚŘENO A PÍSEMNĚ
ODSOUHLASENO TVAROVÉ, ROZMĚROVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ
VÝROBKY BUDOU VYCHÁZET Z TVAROVÝCH ANALOGIÍ PRVKŮ DOCHOVANÝCH
V OBJEKTU**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 8. 12. 2023 do 10:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele