

Vážení obchodní přátelé,

uverejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení: „**Splašková kanalizace a ČOV Drhovy**“, které vypisuje **Obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš, IČ: 00242161**, evidenční číslo zakázky: Z2017-009318.

Dotaz č. 7:

V uveřejněném vysvětlení zadávací dokumentace č.1, bylo zodpovězeno na dotaz č.1 že se v položkách nejedná o chybu.

Dotaz č. 1 týkající se skružoviny a počtu kusů nebyl namířen na skutečnost, že je započteno ztratiné, ale že počty kusů uvedené ve výkazu výměr odpovídají jiným skružím (respektive skružím o jiné výšce):

83 M	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	46,460
84 M	592241600A	skruž bet. s ocel. stup.+PE povl. + čedič obkl. TBS-Q 1000/250/120 SP OCR 120	kus	60,600
85 M	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	33,330

Po kontrole výpisu šachet nám vyšly následující počty skruží:

skruž 1000/250/120 - 46 ks

skruž **1000/500/120** - 60 ks - ve výkazu výměr uvedeno jako skruž **1000/250/120** + čedič obklad - 60,6 ks

skruž **1000/1000/120** - 33ks - ve výkazu výměr uvedeno jako skruž **1000/500/120** - 33,33 ks

Prosíme zadavatele o kontrolu popisu položek u položek týkajících se skruží.

Odpověď:

Má být - skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm – 60,66ks; skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x50x12 cm – 33,33ks; 46,46ks skruží v. 250 je správně. Skruže s čedičovým obkladem 1000/250/120 – 60.6ks nejsou žádné.

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **18. 5. 2017 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti na adrese zadavatele. Aktualizovaný výkaz výměr a zadávací dokumentace jsou přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel prosí o ocenění výkazu s názvem: „16059A – *Splašková kanalizace a ČOV Drhovy [zadání] aktualizace 28.4.17*“.

S pozdravem

.....
Ing. Lucie Sýkorová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba