

■ ČÍSLO JEDNACÍ | SP.ZN.

MÚVB/8169/23/VÝST/URB
VÝST/935/2023/URB

■ VYŘIZUJE | TELEFON | E-MAIL

Miroslava Urbánková
566 789 141
miroslava.urbankova@vbites.cz

■ VE VELKÉ BÍTEŠI

18.12.2023

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dne 21 listopadu 2023 podal stavebník: **společnost BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o., IČ 634 91 796, Košíkov č.p.76, 595 01 Velká Bíteš**, kterou zastupuje na základě plné moci RS Elektro s.r.o., Borovník č. p. 17, 594 51 Křižanov (dále jen „stavebník“ nebo „žadatel“) žádost o vydání společného povolení pro stavbu s názvem – „**FVE BUIDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. – 198,97 kWp**“ na pozemcích parc.č. 353/3 a 353/8 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 10 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů /správní řád/ a ustanovení § 13 odst.1 odst. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a dále jako místně příslušný stavební úřad podle ust § 11 správního řádu, posoudil předmětnou žádost ve společném územním a stavebním řízení podle §94o stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle §94j a §94p stavebního zákona:

společné územní rozhodnutí a stavební povolení

pro stavbu – „**FVE BUIDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. – 198,97 kWp**“ na pozemcích parc.č. 353/3 a 353/8 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

- fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 198,97 kWp
- technický kontejner a zemní el. kabel

Druh a účel umísťované stavby:

- fotovoltaická elektrárna pro výrobu elektřiny.

Parc. čísla a druh pozemků dle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umísťuje:

- pozemek parc.č. 353/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat.ú. Košíkov
- pozemek parc.č. 353/8 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat.ú. Košíkov



tel.: 566 789 111, e-mail: mu@vbites.cz,

ID datové schránky: 67zb7hf, internet: www.velkabites.cz

IČ: 002 95 647, DIČ: CZ00295647, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-1726751/0100

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- Stavba bude umístěna na střeše stávající haly č.5 na pozemku parc.č. 353/8 a technický kontejner a el. přípojka na pozemku parc.č. 353/3 v kat.ú. Košíkov tak, jak je uvedeno v situačním výkrese C.3. v měřítku 1:600, který v září 2023 vypracoval Jiří Štěpánek, (ČKAIT 1006327).

Technický popis stavby na pozemcích v kat.ú. Velká Bíteš:

- fotovoltaická elektrárna o výkonu 198,97 kWp na ploché střeše haly na pozemku parc.č. 353/8, bude obsahovat celkem 394ks fotovoltaických panelů (každý o rozm. 2094x1134x35mm), rozmístěných tak, aby byl zachován odstup od okraje střechy, nebylo bráněno odvětrání objektu a nedošlo k zastínění světlíků (odstup min. 2m)
- technický kontejner z oc. plechu o půdorysném rozměru 6058x2438mm a výškou 2591mm bude umístěn na pozemku parc.č. 353/3 ve vzdálenost 3m od stávající haly č.5. Jedná se o ocelový kontejner s aktivním chlazením, na kterém bude umístěno tlačítko „STOP FVE“.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené vlivy stavby je vymezeno bezpečnostním pásmem PNP tak, jak je uvedeno v grafické příloze PBŘS, kterou v září 2022 vypracoval Ing. Ondřej Teplý (ČKAIT 1400169) - autor. inženýr pro požární bezpečnost staveb.

Ochranné pásmo je dle energetického zákona č. 458/2000 Sb stanoveno v § 46 bod 7) - jedná se o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti. Dle písm. e) činí ochranné pásmo 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobní elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW. Ochranné pásmo kabelového vedení do 1 kV v zemi má šíři 1 m na obě strany od kabelu.

Pro umístění a provedení souboru staveb se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. číslo 353/3 a 353/8 v kat.ú. Košíkov, v nejbližší vzdálenosti 1750mm od stávající haly tak, jak je uvedeno v situačním výkrese C.3. v měřítku 1:600, který v září 2023 vypracoval Jiří Štěpánek, (ČKAIT 1006327).
2. Stavba bude provedena podle společné dokumentace, kterou vypracoval Jiří Štěpánek, (ČKAIT 1006327) v září 2023, požárně bezpečnostní řešení stavby vyhotovil 10/11 2023 Ing. Jiří Kotěšovec (ČKAIT 0006165). Projektová dokumentace byla ověřena ve společném územním a stavebním řízení a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologických zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Doklad o vytyčení stavby bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních inž. sítí a zařízení na staveništi odpovědnými pracovníky příslušných správců sítí, aby nedošlo k poškození těchto sítí a zařízení. Všichni pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí. Při odkrytí kabelů nesmí být změněna jejich trasa a hloubka uložení. Zpětné zakrytí bude provedeno v souladu s požadavky správců jednotlivých kabel. vedení. Kabelová vedení nesmí být pokryta nerozebíratelnou vrstvou.

5. Stavba bude viditelně označena štítkem s identifikačními údaji o stavebním záměru. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu. Po celou dobu výstavby bude na staveništi k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací doloží stavebník stavebnímu úřadu název (jméno), sídlo (adresu) stavebního podnikatele, který bude jako zhotovitel stavbu provádět. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny údaje nutné pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti související se stavbou. Stavební deník bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, uvedených v projektové dokumentaci. Dále je povinen umožnit provedení kontrolních prohlídek (stanovených po dokončení dílčích etap výstavby) a pokud tomu nebrání vážné důvody těchto prohlídek se účastnit.
8. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
9. Staveniště bude odpovídat požadavkům zák.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přístupu nepovolaných osob na staveniště bude vhodným způsobem zamezeno. Při provádění stavby nesmí dojít k výraznému zhoršování životních podmínek nejbližšího okolí stavby z důvodu prašnosti, hluchosti a znečišťování vozovky.
10. **Stavba bude chráněna před účinky atmosférické elektřiny v souladu s ust. § 36 vyhl.č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.**
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb. o tech. požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č.23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále ustanovení příslušných technických norem..
12. Veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním souboru staveb musí být zlikvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.
13. Stavba bude dokončena nejpozději **do 3 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. **Před ukončením stavby požádá stavebník stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí předloží doklady osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí, zejména pak doklad o vytyčení a zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, potřebné revizní zprávy, stavební deník, předávací protokoly, apod.**
15. **Budou dodrženy podmínky z následujících vyjádření, stanovisek a souhlasů:**
 - * **souhlasu EG.D,a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 15.11.2023 pod zn.: M84748-27107406 se stavbou a činností v ochr. pásmu:**
Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.458/2000 Sb.,v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochr. pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzem. kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, mail: pavel.klusak@egd.cz.**
 4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat přísl. ČSN.
 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat přísl. normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) **zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky**
 - b) **provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce**
 - c) **u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m**
 - d) **u podzem. vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.**
 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 262279022, s platností do 14.11.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-I.
 12. **Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.**
 13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

* **vyjádření EG.D,a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno ze dne 14.11.2023 pod zn: M84748-26279022:**

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.

Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602 563 438, mail: pavel.klusak@egd.cz

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon víc než 15 st., vzd. ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon méně než 15 st. vzd. ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Účastník společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správ. řádu:

- BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o., Košíkov č.p.76, 595 01, IČ 634 91 796

Odůvodnění

Dne 21 listopadu 2023 podal stavebník: společnost BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o., IČ 634 91 796, Košíkov č.p.76, 595 01 Velká Bíteš, kterou zastupuje na základě plné moci RS Elektro s.r.o., Borovník č. p. 17, 594 51 Křižanov žádost o vydání společného povolení pro stavbu s názvem – „FVE BUIDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. – 198,97 kWp“ na pozemcích parc.č. 353/3 a 353/8 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.

Opatřením ze dne 24.11.2022 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dnů, dle ustanovení § 94m) odst. 3 stavebního zákona, kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

K žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení byly doloženy následující vyjádření správců sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů, a to:

- záv. stanovisko HZS Kraje Vysočina ze dne 22.11.2023 pod č.j.:HSJI-4042-2/ZR-2023
- vyjádření EG.D., a.s. ze dne 15.11.2023, zn.:M84748-27107406 a ze dne 14.11.2023 pod č.j.:M84748-26279022
- dodatek č. 01 ke smlouvě č. 9002140317, uzavřený mezi stavebníkem a EG.D. dne 30.10.2023

Okruh účastníků řízení identifikovaný s ohledem na ustanovení §94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu:

Podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o., Košíkov č.p.76, 595 01 Velká Bíteš

Podle ustanovení § 94k písm.b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

2. Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.87, 595 01 Velká Bíteš

Podle ustanovení § 94k písm. c) - e) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

3. EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
4. BERTHI, s.r.o., Košíkov č.p. 76, 595 01 Velká Bíteš

Účastník řízení poř.č. 1 je žadatel.

Účastník řízení poř.č. 2 je obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Účastník řízení poř.č. 3 je dotčený správce technické infrastruktury.

Účastník řízení poř.č. 4 je vlastník pozemku přímo dotčeného stavbou.

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. d) a e) stavebního zákona posoudil umístění stavby podle § 94o stavebního zákona a shledal, že stavební záměr je v souladu s požadavky :

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, ,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Dále stavební úřad ověřil zejména, že :

- a) projektová dokumentace je úplná, přehledná a že jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- b) ke stavbě je zajištěn příjezd, je zajištěno včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštní právním předpisem.

Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

V průběhu společného územního a stavebního řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení pro realizaci stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání dle §68 odst. 5 správního řádu:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Ladislav Homola v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš



Za správnost vyhotovení:
Miroslava Urbánková
referentka odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš

Poučení účastníků řízení:

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky. Pro prodloužení platnosti společného povolení platí ust. §115, odst. 4 SZ obdobně.

Vyměření správního poplatku:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí v celkové výši 10 000,- Kč byl stavebním úřadem vyměřen podle přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to části I, pol.18, bod 1, písm. písm. f). Správní poplatek byl žadatelem uhrazen ve vyměřené výši na pokladně města Velká Bíteš dne 20.11.2023.

Doručí se:

Účastníci společného územního a stavebního řízení :

Podle ustanovení § 94k písm.a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

- RS Elektro s.r.o., Borovník č. p. 17, 594 51 Křižanov zastupující BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o., Košíkov č.p.76, 595 01 Velká Bíteš

Podle ustanovení § 94k písm.b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.87, 595 01 Velká Bíteš

Podle ustanovení § 94k písm. c) - e) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

- E.G.D, a.s., Lidická č. p. 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
- BERTHI, s.r.o., Košíkov č.p. 76, 595 01 Velká Bíteš

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava