

Paní
Miluše Kolářová
Dunajská 172/23
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
15. 11. 2016

NAŠE ZNAČKA
PM067073/2016-203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 412
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
7. 12. 2016

Novostavba administrativně výrobního objektu Powerbridge Popůvky, p. č. 1624/59

(k. ú. Popůvky u Brna; obecní úřad obce s rozšířenou působností Šlapanice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03-0130)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 15. 11. 2016 jste nám předložila k vyjádření projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci "Novostavba administrativně výrobního objektu Powerbridge Popůvky, parcela č. 1624/59", zpracovanou Ing. Romanem Vrbou v listopadu 2016. Investorem stavby je společnost Powerbridge spol. s r.o., Popůvky.

Stavba je umístěna v průmyslové zóně budované v jihovýchodní části obce Popůvky. Předmětem projektu je novostavba sídla firmy s kancelářem, výrobními prostory a sociálním zázemím. Společnost se zabývá návrhem a realizací systémů energetického zabezpečení.

Součástí stavby je připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Navržen je sjezd z obslužné komunikace, manipulační plocha a celkem 13 parkovacích stání. Provedeny budou areálové rozvody a přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, silnoproudu a slaboproudu.

Vodovod bude připojen do stávající zaslepené vodovodní přípojky. Splašková kanalizace bude připojena do stávající přípojky splaškové kanalizace na severní straně pozemku.

Odvod dešťových vod bude 2 kanalizačními přípojkami, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci vedoucí okolo pozemku investora se zaústěním do Popůvského (Troubského) potoka. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže o užitném objemu 25 m³ s regulovaným odtokem do dešťové kanalizace (odtok byl stanoven na základě jednání s příslušným OŽP). Malé parkoviště na severní straně bude odvodněno přímo do přípojky dešťové kanalizace.

V území výstavby se nenachází vodní toky.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem

nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Případné úniky (úky) pohonných nebo mazacích kapalin na odvodňovaných plochách musí být neprodleně odstraněny. V areálu musí být trvale k dispozici účinné sorpční prostředky (vapex apod.).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Bmo, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:

dokumentace