



———— Vedení FeZn Ø 10 mm - doplňující ochranné pospojování

- - - - - Vedení CY ZŽ 1,5 mm² - doplňující ochranné pospojování

Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

D

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ JIŘÍ BAJER <small>VENHUDOVA 25, 613 00 BRNO</small>	
ING. JIŘÍ BAJER	ING. LUDĚK OBRDLÍK	ING. LUDĚK OBRDLÍK	ING. LUDĚK OBRDLÍK		
<i>Jiří Bajer</i>	<i>Ing. Luděk Obrdlík</i>	<i>Ing. Luděk Obrdlík</i>	<i>Ing. Luděk Obrdlík</i>		
OBJEDNATEL: OBEC POPŮVKY				FORMÁT	2 A4
SSZ A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY V OBCI POPŮVKY				DATUM	12/2022
				STUPEŇ	DUSP/PDPS
				ZAK. ČÍSLO	22 006 04
PS 471 SSZ				Č. PŘÍLOHY	
SCHÉMA DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ SSZ				05	