PŘECHOD PRO CHODCE

CHODNÍK ŠÍŘKY MIN 2,0 m

PŮDORYS 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



ČELNÍ POHLED 1:25



SJEZDY

PŘES CHODNÍK Š. 2,00 (1,75) m

PŮDORYS 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



ČELNÍ POHLED 1:25



NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUS. ZASTÁVKY

PŮDORYS 1:25



POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ TYPU PŘECHODU PRO CHODCE (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ), JEJICH ŠÍŘKA A VEDENÍ VARIOVÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ JE V PŘÍLOZE SITUACE.
V OBLOUKU UPRAVIT PŮDORYSY PŘECHODŮ (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) DLE POLOMĚRU OBRUBNÍKU.
POVRCH SIGNÁLNÍCH A VARIOVÝCH PÁSŮ MUSÍ MÍT NEZAMĚNITELNOU STRUKTURU A CHARAKTER POVRCHU ODLIŠUJÍCÍ SE OD OKOLÍ.
SIGNÁLNÍ A VARIOVÉ PÁSY JSOU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC, Z UMĚ. KAMENE) DLAŽDIC SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU STRUKTUROU – VÝSTUPKY, RELIÉFNÍ POVRCH.
POVRCH PLOCHY DO VZDÁLENOSTI MIN 0,25 m OD TĚCHTO PÁSŮ MUSÍ BÝT ROVINNÝ A VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ.
DLAŽDICE SIGNÁLNÍCH A VARIOVÝCH PÁSŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NV 163/2003 Sb. V NE. ZNĚNÍ NV 312/2005 Sb. A NV 319/2016 Sb.
A TN 1205 12.03.04 A OL.
POŽADOVANÝ SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY JE MIN. 0,54=tg α (α JE ÚHEL SKLONU POVRCHU DLAŽBY).
OKRAJE PÁSŮ MUSÍ BÝT ROVNÉ, TZN. POUŽÍT RELIÉFNÍ DLAŽBU Z OBDÉLNÍKOVÝCH NEBO ČTVERCOVÝCH PRVKŮ.
VARIOVANÝ PÁS LEMUJE SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VÝŠKOU NEVÍCE NEŽ 0,08 m NAD PŘILEHLÝM POVRCHEM.
VARIOVANÝ PÁS MUSÍ PŘESAHOVAT PŘES OKRAJ SIGNÁLNÍHO PÁSU NEJMÉNĚ O 0,8 m.
SIGNÁLNÍ PÁSY JSOU VEDENY VŽDY ROVNOBĚŽNĚ S PROJEDOVOU OSOU PŘECHODU (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ).
SIGNÁLNÍ PÁSY NA OBOU STRANÁCH PŘECHODU PRO CHODCE (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) MUSÍ ŠIŘOKÉ NAVAZOVAT.
VODÍCÍ PÁS PŘECHODU (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) MUSÍ ŠIŘOKÉ NAVAZOVAT NA SIGNÁLNÍ PÁSY.
NA NÁSTUPIŠTÍCH ZASTÁVEK HROMADNÉ DOPRAVY JE SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,8 m VEDEN KOLMO K NÁSTUPNÍ HRANĚ VE VZDÁLENOSTI 0,8 m OD OZNAČNÍKU A KONČÍ 0,5 m OD NÁSTUPNÍ HRANY.
BETONOVÁ DLAŽBA BEZPEČNOSTNÍHO ODSTUPU NA NÁSTUPIŠTÍ JE ČERVENÁ.

D.1

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ JIŘÍ BAJER
ING. JIŘÍ BAJER	ING. JIŘÍ BAJER	ING. JIŘÍ BAJER	ING. P. JAROLÍM	VEVERSKÁ 39, 612 00 BRNO
OBJEDNATEL: OBEC POPŮVKY				FORMÁT: A4
SSZ A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY V OBCI POPŮVKY				DATUM: 12/2022
				STUPEŇ: DUSP/PDPS
SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY				ZAK. ČÍSLO: 22 006 04
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY			1:25	Č. PŘÍLOHY: 04