



LEGENDA

- ☒ ☒ SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- ☒ ☒ SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- ☒ ☒ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO (S PIKTOGRAMEM) S VLASTNÍM ZDROJEM
- ☒ ☒ SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ LED SVÍTLIDLO
- ☒ ☒ 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- ☒ ☒ SERIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- ☒ ☒ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- ☒ ☒ KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- ☒ ☒ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S DOUTNAKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)
- ☒ ☒ INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNÁČEM
- ☒ ☒ KABEL CYKY-0 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- ☒ ☒ KABEL CYKY-0 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- ☒ ☒ KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLIDLO
- ☒ ☒ KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLIDLO
- ☒ ☒ A/1-12 OVLADAČÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ☒ ☒ ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RH (R1...R2)
- ☒ ☒ OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTLIDLO (SVÍTLIDLA)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE-50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACI, KRYTÍM

±0,000 = stávající podlaží 1.NP

Atelier Třívka	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT		ATELIER TŘÍVKA TEL: 0042 73 600 000 E: info@ateliertrivka.cz WWW: ateliertrivka.cz
	ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9		AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. ROŽENA KLEMENTOVÁ		
			VYPRACOVANÝ: ING. KAREL RYCHLÝ		
			INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY		
			DATE: LEDEN 2024		
D.1.4.1. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE				SKČ: 10/2023	MĚŘÍTKO:
		STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROJEKČNÍ STAVBY		FORMÁT: 10x A4	1:50
PŮDORYS 1. NP - OSVĚTLENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.4			