



LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.13	SCHODIŠTĚ
2.01	UČEBNA
2.02a	CHODBA
2.02b	ŠATNA K UČEBNĚ 2.01
2.02c	ŠATNA K UČEBNĚ 2.18
2.03	ŘEDITELNA
2.04	TERASA
2.05	KABINET, SKLAD MAP
2.06	SCHODIŠTĚ
2.07	OKLIDOVÁ MÍSTNOST
2.08	VÝTAH
2.09	PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY
2.10	HYGIENICKÁ KABINKA – DÍVKY
2.11	WC DÍVKY
2.12	WC DÍVKY
2.13	WC IMOBILNÍ
2.14	PŘEDSÍŇKA WC HOŠÍ
2.15	PISOÁRY – HOŠÍ
2.16	WC HOŠÍ
2.17	SBOROVNA
2.17a	SKLAD
2.18	UČEBNA
2.18a	SKLAD
2.18b	SKLAD
2.19	UČEBNA
2.20	UČEBNA

LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO (S PIKTOGRAMEM) S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ LED SVÍTLIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S DOUTNAKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM
- KABEL CYKY-O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY-O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLO
- A/1-012 OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RH (R1...R2)
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTLIDLA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACI, KRYTÍM

±0,000 = stávající podlaha 1.NP

	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOS KLEMENT	ATELIER TISNOVKA ATELIER KUBERK, TISNOVKA 251 778 044 344 000 251 778 044 344 000 251 778 044 344 000
	D.1.4.1. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	VYPRACOVANÉ: ING. ARCH. ROŽENA KLEMENTOVÁ	251 778 044 344 000 251 778 044 344 000 251 778 044 344 000
	PŮDORYS 2. NP - OSVĚTLENÍ	ANALÝZA: OBC. POPOVKY, NÁVES 32/25, 664-41 POPOVKY	251 778 044 344 000 251 778 044 344 000 251 778 044 344 000
		DATA: LEDEN 2024	251 778 044 344 000 251 778 044 344 000 251 778 044 344 000