LEGENDA PO

- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE – OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N 1.02 — POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE – OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- REI 30 — POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 30 MINUT
- REW 15 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY 15 MINUT PŮSOBENÍ POŽÁRU Z VNITŘNÍ STRANY
- EI 30 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NENOSNÉ POŘÁRNÍ STĚNY 30 MINUT
- REI 45 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ POŘÁRNÍ STĚNY 45 MINUT
- R 30 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉHO PRVKU 30 MINUT
- EW 15DP3-C — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉHO PRVKU 30 MINUT
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

- SMĚRY ÚNIKU, VÝCHODY Z OBJEKTU
- (H) HYDRANT D25
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ – PHP-PG6
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- (k) PANIKOVÁ KLIKA
- (3) EI-30DP3-C
- (6) EW-15DP1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	SV.VÝŠKA M	OZN. M	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	STROP PODHLEDY	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	1,5		(P1)	VENKOVNÍ DLAŽBA			
1.02	VSTUPNÍ CHODBA	14,80	4,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	KŘÍŽOVÉ KLENBY	
1.03	CHODBA	51,50	3,90	(P1)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	KLENBY	
1.04	CVIČEBNA	65,45	4,05	(P3)	PARKETY	DŘEVĚNÝ OBKLAD (2000)		
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,85	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.06	CHODBA	3,35	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	
1.07	BOČNÍ SCHODY	1,40		(P1)	VENKOVNÍ DLAŽBA			
1.08	WC, SPRCHA	3,30	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED 12,5	
1.09	ŠATNA CVIČEBNY	16,20	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	
1.10	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA	5,90		(P1)	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.11	NOVÉ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	2,75		(P2)	VENKOVNÍ DLAŽBA			
1.12a	VSTUP SCHODIŠTĚ-ČISTÍCÍ ZÓNA	6,15		(P5)	ČISTÍCÍ ZÓNA			ČISTÍCÍ ZÓNA – PBŘ
1.12b	VSTUPNÍ HALA SCHODIŠTĚ	11,00		(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)		
1.13	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	10,20		(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)		
1.14	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	10,20		(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.15	VÝTAH	2,45						
1.16	WC HOŠI – PŘEDSÍŇKA	3,30	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.17	WC HOŠI – PISOÁRY	3,40	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.18	WC HOŠI – KABINKA	1,20	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.19	WC UČITELÉ – PŘEDSÍŇKA	1,10	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.20	WC UČITELÉ – KABINKA	1,65	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.21	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇKA	3,40	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.22	WC DÍVKA – KABINKA	0,95	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.23	WC DÍVKY – KABINKA	0,95	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.24	ŠATNA PERSONÁLU PŘÍPRAVNY	2,65	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.25	WC PERSONÁL	1,50	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.26	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	8,50		(P1)	VENKOVNÍ DLAŽBA			
1.27	JÍDELNA	103,35	3,80	(P6)	MARMOLEUM	DŘEVĚNÝ SOKL	SDK PODHLED 12,5	KERAM. OBKLAD (1800)
1.28	PŘÍPRAVNA JÍDLA	17,60	3,30	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD (1800)	SDK PODHLED 12,5	
1.29	SKLAD	4,35	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	
1.30	SERVER	4,40	3,30	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	
1.31	SPECIALIZOVANÁ PC UČEBNA	55,25	4,00	(P4)	VLYSY	DŘEVĚNÁ LIŠTA	SDK PODHLED 12,5	KERAM. OBKLAD (1500)
1.32	CHODBA	10,30	3,30	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	
1.33	VSTUPNÍ RAMPA PRO ZÁSOBOVÁNÍ	4,00		(P1)	VENKOVNÍ DLAŽBA			
1.34	UČEBNA PRO PRVŇÁČKY	67,20	4,00	(P4)	VLYSY	DŘEVĚNÁ LIŠTA	SDK PODHLED 12,5	KERAM. OBKLAD (1500)
1.35	ŠATNA PRO PRVŇÁČKY	17,95	3,00	(P2)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL (100)	SDK PODHLED 12,5	

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CPP
- NOVÉ ZDIVO – POROTHERM tl. 400 mm
- NOVÉ ZDIVO – POROTHERM TL.125 mm
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm
- NOVÉ ZDIVO – CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 150 mm

∓0,000 = stávající podlaha 1.NP

Akce:	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ KOPLÍK INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY	Ing. JIŘÍ KOPLÍK ZUKOVÁ 1 621 00 BRNO TEL.: 604 283 248 E-MAIL: kopl@volny.cz
Část:	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: ŘÍJEN 2023 FORMÁT: 3 x A4 ZAK.Č.: 10/2023 STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ – DUR + DSP	MĚŘÍTKO: 1 : 100
Výkres:	PŮDORYS 1. NP		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.2