

Žádost ze dne: 08.11.2023  
Číslo jednací: VASBV-1342/2023-Dou  
Vyřizuje: Zuzana Doubravová, DiS.  
Tel.: +420 545 532 247  
Email: doubravova@vasbv.cz  
Datum: 11.12.2023

**Žadatel:**

ing Jana Houzarová  
Brněnská 2, Ořechov u Brna , 664 44

**Vyjádření pro společné územní a stavební řízení**

Stavba (projekt): **Nástavba a stavební úpravy základní školy v Popůvkách, Školní 63/9**

Územní lokalizace: Popůvky,  
Stavebník: Miluše Červená, Obec Popůvky, Náves 32/25, Popůvky, 664 41  
Projektant: ing.achr. Miloš Klement, Miloš Klement, Nejedlého 9, Brno, 63800

**Popis stavby dle žadatele:** Nástavba a stavební úpravy základní školy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává za vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace toto vyjádření.

V místě stavby **se nachází** stávající vodovod pro veřejnou potřebu a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu, jejichž ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

Na základě projektové dokumentace předložené spolu s žádostí o vyjádření vydává VAS následující stanovisko:

**Se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

1. Při situování všech trvalých staveb včetně oplocení musí být respektováno ochranné pásmo námi provozovaných inženýrských sítí (IS). Dále musí zůstat zachován volný přístup k IS pro provozování, provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo dotčených IS 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
2. V rámci výše uvedeného záměru nebudou prováděny změny na stávající vodovodní či kanalizační přípojce.

**Stanovisko vodohospodáře:**

1. Dodržovat všeobecné limitní hodnoty znečištění kanalizačního řádu SK Troubsko-Popůvky.
2. Dodržovat provozní kázeň v kuchyňském provozu (zbytky z jídel likvidovat mimo veřejnou kanalizaci apod.).
3. Upozorňujeme, že v případě zanešení veřejné kanalizace tukem případně projevení zápachu ve veřejné kanalizaci, po rekonstrukci budovy, bude provozovatel požadovat instalaci lapáku tuku vhodné velikosti.

Kontakt na příslušný provoz:

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov**

**Provoz Rosice, Litostrovská 1062, 665 01 Rosice**

e-mail: [rosice@vasbv.cz](mailto:rosice@vasbv.cz)

tel.: 546 411 012

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

┌

┐

└

┘

Zuzana Doubravová, DiS.

specialista pro provoz a rozvoj VaK

