



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**
Sídlo: Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky
Zastoupený: Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelkou
IČ: 25547194

Název zakázky:

„Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr objektu SO 100 – Výrobní hala je uvedena pol. č. 78 Nástřík reklamních log na fasádu ... - 2ks. Vzhledem k tomu, že ve výkresech pohledů není požadované logo zobrazeno, žádáme tímto o specifikace loga – tvar, velikost a barevné zpracování.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu SO 100 – Výrobní hala, kde je specifikace loga upravena takto:

2ks logo na reklamním poutači 1700x200(nápis) + 1480x800mm(logo PB)
1ks logo na vstupním portálu 3000x360(nápis) + 1100x590mm(logo PB)

Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek. Barevné zpracování loga bude provedeno dle grafického manuálu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkazu výměr objektu SO 100 – Výrobní hala je uvedena pol.č. 259a OS/15 Informační panel ... - 1ks. V příloze D1.108 Výpis ostatních výrobků je uveden pouze obecný popis požadovaného informačního panelu, žádáme tímto o doplnění zadávací projektové dokumentace o výkresovou dokumentaci tohoto panelu, aby bylo možné odpovědně stanovit finanční náklady za kompletní dodávku a montáž panelu.



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje výkresovou dokumentaci informačního panelu. Zadavatel dále jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu SO 100 – Výrobní hala. Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve výkazu výměr objektu SO 100 – Výrobní hala je uvedena pol.č. 107c Palisáda z beton. kůlů ... - 134m. V technické zprávě a ani ve výkresové části zadávací projektové dokumentace však bližší popis a umístění palisád chybí. Žádáme tímto o doplnění do ZPD.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu SO 100 – Výrobní hala. Palisády byly uvedeny omylem a byly nahrazeny svahovkami. Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek. Zadavatel dále jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje výkresovou dokumentaci svahovek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V zadávací projektové dokumentaci (ZPD) je ve výkresu č. D1.04 Řez B-B', D-D' zakresleno blíže nespecifikované dočasné pažení. V dalších částech ZPD však nikde popis požadovaného dočasného zajištění stavební jámy není a ani ve výkazu výměr není toto uvedeno. Žádáme o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Pažení je ve výkazu SO 500 - HTÚ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V zadávací projektové dokumentaci (ZPD) je ve výkresech č. D1.01 Půdorys 1.NP a D1.04 Řez B-B', D-D' zakreslen okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm. Ve výkazu výměr není toto uvedeno. Žádáme o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu SO 100 – Výrobní hala. Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ve výkazech výměr objektů SO 200.1 a SO 200.2 Komunikace a parkoviště jsou duplicitně uvedeny položky v odd.2 Zakládání. Žádáme tímto o prověření a opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu SO 200. Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V rámci objektu SO 200 Komunikace a parkoviště jsme v ZPD zjistili nesoulad mezi technickou zprávou, výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Jedná se o skladby jednotlivých typů komunikací - v technické zprávě jsou uvedeny podkladní vrstvy ze štěrkodrti 200mm, resp. 150mm, ve výkresové dokumentaci, v.č.103 Vzorové řezy, je v rámci manipulační plochy a vjezdu vrstva KZC v tl.150mm a ve v.č.104 Charakteristické řezy, je v řezu B v rámci staveništní komunikace navrženo MZK tl.200mm, které je dle našeho názoru pro potřeby vlastní stavby zbytečně finančně nákladné. Navíc, bude navržena vrstva MZK. Žádáme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Skladby vozovek v jednotlivých přílohách byly sladěny. Pokud jde o vrstvu MZK jedná se o 2 vrstvy položené v rámci části zemní práce jako staveništní komunikace. Pokud nebude horní vrstva stavbou zcela zničena nahradí vrstvu ŠD a položeny budou pouze vrstvy nad ŠD (viz TZ zemních prací). Pokud bude zničena, bude na spodní vrstvě MZK položena úplná konstrukce vozovky. Zadavatel jako přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravenou Technickou zprávu k objektu SO 200.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Ve výkazu výměr objekt SO 200.2 Komunikace a parkoviště jsou v odd.8 Trubní vedení pol.č.31-37 týkající se D+M uličních vpustí uvedeny duplicitně s výkazem výměr objektu IO 100 část 170310d Dešťová kanalizace venky s pol.č.36-40 D+M UV VP1-VP4. Žádáme tímto o prověření a opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel jako přílohu č. 6 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravený Výkaz výměr objektu IO 100 část 170310d Dešťová kanalizace venky. Tento upravený výkaz výměr použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Musí být součástí nabídek dodavatelů seznam předpokládaných subdodavatelů? Pokud ano, nad jaký limit a kterých částí zakázky? S ohledem na článek XIII. SoD – vyhrazuje si objednatel, že některé práce nemohou být zajištěny podzhotovitelsky? Pokud ano, které?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu subdodavatelů v rámci nabídky. Zadavatel si nevyhrazuje, že některé práce nemohou být zajištěny podzhotovitelsky. Pouze v případě, že uchazeč bude část kvalifikace prokazovat prostřednictvím jiné osoby, budou v rámci nabídky předloženy dokumenty požadované v Zadávací dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V článku VII, bodu 13 SoD je uvedeno, že pro vícepráce, jejichž položky dle JKSO nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci (výkazu výměr), bude pro jejich ocenění použito ceníku stavebních prací RTS aktuální cenové úrovně poníženého o 10 %. Žádáme o vypuštění slov „poníženého o 10 %“.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel trvá na znění tohoto ustanovení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

K článku XIV. SoD – V odst. 2 je ustanovení, že Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení, případně úpravu. Jakmile Objednatel dá pokyn ke způsobu nápravy, není možné, aby případně tuto volbu bezdůvodně měnil, zvláště, když Zhotovitel již s odstraňováním započal. V odst. 8 žádáme o vypuštění prvních dvou vět tohoto odstavce, neboť by mohla (i s ohledem na možnost volby způsobu odstraňování vad) vést až k neomezené záruční době.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 7 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 upravenou podobu Obchodních podmínek. V Obchodních podmínkách bylo upraveno znění ustanovení čl. XIV. odst. 2. Tyto upravené Obchodní podmínky použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

K článku XIX., odst. 1 – žádáme o vypuštění požadavku zhotovitele na to, aby bylo dílo pojištěno i po dobu záruční doby na dílo. Toto nemá ekonomický smysl, aby bylo dílo pojištěno i v době, kdy bude dokončeno, předáno objednateli a jím provozováno.



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 7 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 upravenou podobu Obchodních podmínek. V Obchodních podmínkách bylo upraveno znění ustanovení čl. XIX. odst. 1. Tyto upravené Obchodní podmínky použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

V článku XX, odst. 2 – navrhuje, aby zadavatel první větu doplnil následovně: upravil následovně: V případě, že bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky a bude vystavena na dobu kratší než je záruční lhůta na stavební část díla (60 měsíců), musí zhotovitel doručit objednateli minimálně 14 dní před skončením její platnosti novou bankovní garanci nebo prodloužení stávající bankovní záruky, a to případně i opakovaně tak, aby poslední bankovní záruka pokryla dobu zbývající do uplynutí celkové lhůty 60 měsíců.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel trvá na znění tohoto ustanovení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Máme za to, že co se týče příloh smlouvy – příloha č. 2 bude doložena v rámci přílohy f) Nabídky a příloha č. 4 v rámci přílohy g) nabídky. Příloha č. 1 a příloha č. 3 tedy součástí nabídky dodavatele být nemusí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Příloha č. 1 smlouvy nebude součástí nabídky. Příloha č. 3 je právě nabídka, která bude předložena v rámci výběrového řízení a posléze bude archivovaná Zadavatelem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

V článku IX, odst. 9 SoD je ustanovení, že Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Zadavatel trvá na znění tohoto ustanovení.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 6. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.



Přílohy:

Příloha č. 1: upravený Výkaz výměr objektu SO 100 – Výrobní hala

Příloha č. 2: výkresová dokumentace informačního panelu

Příloha č. 3: výkresová dokumentace svahovek

Příloha č. 4: upravený Výkaz výměr objektu SO 200

Příloha č. 5: upravená Technická zpráva k objektu SO 200

Příloha č. 6: upravený Výkaz výměr objektu IO 100 část 170310d Dešťová kanalizace venky

Příloha č. 7: upravené Obchodní podmínky

V Popůvkách, dne 18. 5. 2017

POWERBRIDGE spol. s r.o.

Ing. Jitka Břehovksá, jednatelka