

SOUPIS PODLAHOVÝCH ŽLABŮ:


P.č.:	Položka:	Rozměr:
055	Podlahový žlab	800 x 300 mm

Pozn.: Žlaby v provedení s pachovou uzavěrou.
Žlaby jsou dodávkou stavby.


SOUPIS CHLADICÍCH BOXŮ:

P.č.:	Položka:	Rozměr:	Objem:
202	Chladicí box	2500 x 2500 mm	12,45 m³

NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADICÍHO BOXU:



- Postaven na stavebně dokončenou podlahu
- Tloušťka PUR panelu 60 mm
- Výška boxu 2200 mm
- Objem chlazeného prostoru 12,45 m³

 Konstrukce chladicího boxu

Pozn.:

- agregát pro chladicí box bude umístěn ve venkovním prostoru
- agregát bude osazen na nástěnnou konzoli, přesné umístění bude upřesněno před realizací dle přání investora a možností stavby
- stavba zajistí průrazy pro vedení potrubí
- přesná trasa vedení potrubí bude upřesněna před realizací, dle možností stavby

vypracoval	Ing. Václav Nevřiva	 ProKitchen Minská 3104/34, 616 00 Brno
	projekce@prokitchen.cz www.prokitchen.cz	
investor	Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy	
název stavby	ZŠ Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 363, 679 14 Ostrov u Macochy	
název dokumentu	Gastrotechnologie - Požadavky STAVBA 1.NP	

číslo paré	
zakázka	22-085
datum	12/2022
stupeň	DPS
formát / měřítko	A2 / 1:50
číslo přílohy	104