



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 5

Zadavatel: **ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.**
Sídlo: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
Zastoupený: Ondřejem Pernicou, jednatelem
IČ: 29181046

Název zakázky:

„Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V rámci zadávacího řízení, jehož přílohou je návrh SoD jsou uvedeny doby plnění na jednotlivé etapy provádění díla. Technická zpráva projektové dokumentace uvádí v oddílu užívání stavby, že všechny stroje budou při všech pracovních činnostech ponechány v objektu. Znamená to, že po celou dobu výstavby bude objekt a výroba zadavatele mimo provoz? Dále není v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není definován charakter zakrytí strojního a technologického zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Se stěhováním strojů se neuvažuje, provoz v objektu musí být zajištěn po celou dobu výstavby – s případnou výlukou po předchozí domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem. Charakter ochrany strojů je individuální a bude předmětem domluvy mezi zadavatelem a dodavatelem před zahájením činností tuto ochranu vyžadujících.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V projektové dokumentaci je uvedena skladba podlah – detail PD 7, ve výkazu výměr ve stavební části není uvedena položka na realizaci ŽB základové desky celého objektu. V případě, že uvedená skladba podlah bude realizována dle PD a TZ jak bude řešena v místech stávajících strojních a technologických zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V místech stávajících strojních a technologických zařízení nebude nová podlaha realizována.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dle projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení mají být realizovány požární ucpávky, tyto nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Požární ucpávky nebudou součástí předmětu plnění, uchazeči je tedy nebudou zahrnovat do svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V technické zprávě je uvedeno, že v čajových kuchyňkách budou osazeny kuchyňské linky a šatny budou vybaveny šatními skřínkami s lavicemi. Tyto položky nejsou součástí výkazu výměr, budou se tedy realizovat? Pokud ano je třeba doplnit jejich bližší specifikaci.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Kuchyňské linky ani šatní skřínky s lavicemi nebudou součástí předmětu plnění, uchazeči je tedy nebudou zahrnovat do svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V zadávací dokumentaci- rozpočtu je uvedena položka č.304 „Obloukový střešní světlík AL/1 -3,5x18,0 m hliník. profily, el. pohon, opál. desky tl. 25 mm“. Z uvedeného jsou jasně dané parametry požadovaného světlíku. V technické zprávě je však uvedeno : „Ve střeše výrobní části jsou navrženy hřebenové polykarbonátové světlíky se zábranou proti případnému odpadávání polykarbonátových desek s elektricky otvíravými segmenty ($U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$). Světlíky budou opatřeny čidly na vítr a déšť. Bude zadavatel měnit text položky č.304 ve smyslu doplnění zábrany proti odkapávání polykarbonátu a čidel vítr/déšť, nebo s těmito doplňky nemáme uvažovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Specifikace světlíku je daná i výpisem výrobků – Al 1 (na který se odvolává rozpočet) – zde je uvedeno i čidlo na vítr/déšť (je tedy součástí dodávky světlíku). Se zábranou proti odpadávání není nutno uvažovat – viz požárně bezpečnostní řešení



Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 7. 2017 do 10:00 hodin.** Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Blansku, dne 30. 5. 2017

ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.

Ondřej Pernica, jednatel