

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání veřejné zakázky na dodávky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Středisko Diakonie ČCE v Rýmařově – Domov
odpočinku ve stáří, Dolní Moravice 25, Rýmařov
– vybudování evakuačního výtahu“**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„1) Prosíme o zaslání platného požárního bezpečnostního řešení“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje platné požárně bezpečnostní řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„2) Je možné použít místo stranových 2-panelových dveří centrální 4-panelové dveře stejných rozměrů?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, klec výtahu lze dodat s jinými typy dveří, nežli bylo znázorněno v projektové dokumentaci. Musí však být zachovány rozměry dveřního otvoru (šířka / výška světlého průjezdu do kabiny) a změnou typu dveří nesmí dojít k navýšení předpokládané maximální ceny dodávky zvedacího zařízení. Jedná se o evakuační požární výtah, takto musí být dodány nejen dveře ale i celý výrobek, který musí být certifikovaný pro tento účel užívání a používání.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Projekt neodpovídá skutečnosti. Po zaměření na místě v rámci prohlídky výtahu byly zjištěny jiné rozměry půdorysu šachty 2380 x 2780mm, prohlubně 1250mm a horního volného prostoru 3350mm. Do šachty zasahuje původní strojovna výtahu (výklenek pro hydraulickou centrálu), která také není zakreslena. Vybourání strojovny není zahrnuto ve výkazu výměr.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Předmětný projekt byl dodán ve stupni "pro stavební povolení", před zahájením prací je nutno veškeré rozměry ověřit, zejména provést kontrolu svislosti šachty a překontrolovat i další pro zakázku podstatné parametry stavby (pravoúhlost průřezu šachty výtahu, celkovou výšku, rozměr dojezdové šachty u dna a podobně). Rozměry stávající výtahové šachty byly zaměřeny na místě co nejpřesněji, odchylky mezi námi provedeným měřením a zaměřením soutěžícího jsou nepodstatné (řádově 2 centimetry). Tyto drobné odchylky proto nemají podstatný vliv na celkovou cenu dodávky, jelikož celkové rozměry původní šachty jsou velké a umožňují velkou variabilitu dodávaných typů a velikostí zvedacích zařízení.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 28. 5. 2024 do 10:00 hodin**

Otevírání elektronických nabídek proběhne dne **28. 5. 2024 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 9. 5. 2024

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele