



## Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 4

Zadavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**  
Sídlo: Vintrova 262/9, 664 41 Popůvky  
Zastoupený: Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelkou  
IČ: 25547194

Název zakázky:

### **„Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Prosím Vás o upřesnění hliníkových zárubní pro bezfalcové vnitřní dveře s povrchem HPL laminát. Jedná se o celokovové zárubně (hliníkové) nebo o obložkové zárubně laminátové s hliníkovým povrchem. Pol. D/12 - 18,21,25,26,29,32,33,34,35

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Jedná se o celokovové hliníkové zárubně.

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Vznáším dotaz k výkazu výměr arch.-sta. řešení **Díl:250 číslo položky: OS/05** - V jakém provedení bude vybavení WC pro imobilní? Bílé, nerez či chrom?

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Provedení nerez.



***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

V technické zprávě je uvedeno, že formát dlažby keramické má být uvažovaná 200x200mm, ve výkazu výměr je uveden formát 600x600mm. Co platí?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Platí výkaz výměr – Formát 600x600mm.

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.5 ze dne 29.5.2017 je oznámeno, že výrobek Z/09 bude z dodávky vypuštěn. Co máme v položce č. 238 ocenit, když dle článku č.8 zadávacích podmínek jsme povinni ocenit veškeré položky předloženého soupisu prací?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém je předmětná položka vypuštěna. Uchazeči použití tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Výpis truhlářských výrobků jednoznačně nespecifikuje materiál kuchyňských linek. Žádáme o doplnění i grafické přílohy, z které bude jasné sestavení a velikosti jednotlivých skříněk.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje grafickou přílohu č.1 k výpisu truhlářských výrobků.

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Žádáme o bližší specifikaci, případně grafickou přílohu, pro položky Z/01 a Z/02 – zábradlí z nerezových profilů. Jaké profily se mají použít? Jaký tvar má mít jednotlivé zábradlí?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Zadavatel jako přílohu č. 3 a č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje grafickou přílohu pro položky Z/01 a Z/02..



### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Položka soupisu prací č. 244 – výrobek označen Z/15 – žárově zinkované prostupky střešním pláštěm pro kabeláže – 3ks. Jaký mají mít průměr? Je délka 27,6m správná ?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Zadavatel jako přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje grafickou přílohu pro položku Z/15. Délka neplatí.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Položka soupisu prací č. 251 – výrobek označen OS/06 – hliníkové přechodové podlahové lišty, kotvení, doplňky – 1ks. Žádáme o šířku a délku požadovaných lišt. Určitě jde o jeden kus?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém je upravena předmětná položka. Uchazeči použití tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Položka soupisu prací č. 244 – výrobek označen Z/15 – žárově zinkované prostupky střešním pláštěm pro kabeláže – 3ks. Jaký mají mít průměr? Je délka 27,6m 1 ks správně?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém je upravena předmětná položka. Uchazeči použití tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Položka soupisu prací č. 244 – výrobek označen Z/15 – žárově zinkované prostupky střešním pláštěm pro kabeláže – 3ks. Jaký mají mít průměr? Je délka 27,6m 1 ks správně?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém je upravena předmětná položka. Uchazeči použití tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

### ***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.



Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

Příloha č. 2: Grafická příloha č.1 k výpisu truhlářských výrobků

Příloha č. 3: Grafická příloha pro položku Z/01

Příloha č. 4: Grafická příloha pro položku Z/02

Příloha č. 5: Grafická příloha pro položku Z/15

V Popůvkách, dne 2. 6. 2017

**POWERBRIDGE spol. s r.o.**

Ing. Jitka Břehovksá, jednatelka