SILNOPROUD

Legenda:

- Dvojzásuvka 230 VAC
- Zásuvka 230 VAC
- Kabelový vývod 230/400 VAC
- Zemnící kabel 6 mm

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU

SILOVÉ VÝVODY PRO STÍNÍCÍ TECHNIKU BUDOU ZAKONČENY V ZÁPUSTNÝCH INSTALAČNÍCH KRABICÍCH VE ŠPATELÉ OKNA.

SLABOPROUD

Legenda:

- Dvojzásuvka LAN
- Jednozásuvka LAN
- Kabelový vývod LAN

- KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA POD DESKOU STOLU
- KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA VE STROPĚ
- KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE, ZDECH

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH A VYVEDENY DO STŘEDU STOLŮ. CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY MIMO KOTVÍCÍ BODY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

NEJEDNÁ SE O TRASY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!! SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH VEDLE CHRÁNIČEK A TAKTÉŽ VYVEDENY DO STOLŮ.

Nárokujeme po investorovi (škole) dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm + CYA 10 mm2 zel/žlut), jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C)!

Nárokujeme po investorovi (škole) dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně!

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT1 - 3x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO KO125 VE STĚNĚ A POTÉ ZA INTERAKTIVNÍ ZOBRAZOVAČ DO KP 64/5 (2x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT2 až KT11- 1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO PROSTORU NOHY STOLU STUDENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ

KT12 - 2x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI UČEBNY, VEDENO SKRZE KO125 U PODLAHY

KT13 - 1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU K ACCESS POINTU NA STĚNĚ ZA ZOBRAZOVAČEM, V=200 mm POD STROPEM.

KT14 - 1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KU68 PRO ACCESS POINT STĚNOU DO KABINETU, NÁSLEDNĚ NAD SDK K POZICI LAN/230V VE V=900mm, ZAKONČENO KP64/3

Stavební příprava pro interaktivní displej na výškově nastavitelném držáku na stěnu









Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil
Vedoucí/Kontrolu projektu:	Ing. Petr Zavadil
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil
	-
Kreslil:	Ing. arch. Olha Prokopova
	-

Obsah rozlišu:

SPZ DESIGN, s.r.o.
Horovská 309/33
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 276 31 132
telefon: 585 130 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Kraj: Jihomoravský
Město: Základní škola Ivanovice na Hané, Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané, parc. č. 1730, k.ú. Ivanovice na Hané
Investor: ZŠ IVANOVICE NA HANÉ, Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ: 462 70 876

Název stavby: **Rekonstrukce silno a slabo proudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4**

Obsah výkresu: Místnosti 2.6 a 2.7 - Učebna a kabinet fyziky - Elektroinstalace

Účel projektu:	DSP+DVZ
Datum:	9/2023
Číslo archivní(zakázky):	54/23
Datum expedice/verze:	11.9. 2023/V1
Formát výkresu:	5x A4
Měřítko:	1:50
Počet listů:	
Číslo výkresu:	D.1.4.2a-23