



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 5

Zadavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**
Sídlo: Vintrova 262/9, 664 41 Popůvky
Zastoupený: Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelem
IČ: 25547194

Název zakázky:

„Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádám o upřesnění parametrů střešních světlíků, konkrétně požadovaný součinitel prostupu tepla U_w .

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

$U=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Prosím o informaci, jaká bude osová vzdálenost nosných profilů pro chlazený strop a potvrzení informace z výkazu výměr, že osová vzdálenost montážních profilů pro chlazený strop bude 33 cm. Dále prosím o informaci o tloušťce SDK desek s rozvody stropního chlazení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano 33cm, tloušťka desky 12,5mm.

V Popůvkách, dne 5. 6. 2017

POWERBRIDGE spol. s r.o.
Ing. Jitka Břehovská, jednatelka