



## Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 6

Zadavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**  
Sídlo: Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky  
Zastoupený: Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelkou  
IČ: 25547194

Název zakázky:

### **„Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

V Dodatečných informacích č.1 na dotaz č.3 zadavatel doplnil výkresovou dokumentaci svahovek a opravil ve výkazu výměr pol.č.107c Osazení betonových svahovek vč. dodávky, v.200mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M – 134m. Uvedená výměra je uvažována jako délka 134bm, tzn. 134m na výšku 1200mm žlabovek, nebo jako 134bm žlabovek jednotlivých řad, tzn. 134m/6 řad žlabovek = 22,33bm? Žádáme o dopřesnění výměry.

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

jedná se o svahovky v 6 řadách, celková výška 1,2m podle výkresu, délka jednotlivých řad se postupně zkracuje podle rozdílu výškových úrovní, celková délka je 134bm.

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

V Dodatečných informacích č.1 na dotaz č.2 zadavatel doplnil výkresovou dokumentaci D1.10 Informační poutač. Součástí poutače je i prosvětlené logo, ke kterému však není zakreslený přívod el.energie. Je tento přívod součástí elektroinstalace? Žádáme tímto o dopřesnění zadávací PD.

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

el.přívod z el.rozvodny v 1.np délka 25m.



### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

V návaznosti na Dodatečné informace č.2, odpověď na dotaz č.1, žádáme o upřesnění, zda má zadavatel barevnou povrchovou úpravu profilů na mysli klasickou fólií nebo nástřikem ze základního vzorníku RAL? Upozorňujeme, že nástřik profilů je výrazně dražší než klasická fólie.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Platí nástřik ze vzorníku RAL.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

V příloze Zadávací dokumentaci pro zakázku na stavební práce je v bodu 15 g) požadavek na předložení Harmonogramu postupu prací v členění na kalendářní dny. Stanoví zadavatel konkrétní datum předání staveniště, resp. zahájení prací, nebo má být harmonogram zpracován formou průběžných termínů plnění v kalendářních dnech -,zahájení prací – 1.den, ..., ukončení prací – n-tý den ( min.však 240 dnů od předání staveniště)?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Zadavatel nestanoví žádné konkrétní datum předání staveniště. Staveniště bude předáno po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem v souladu s mechanismem uvedeným v obchodních podmínkách. Harmonogram postupu prací tak nebude začínat konkrétním datem, nýbrž prvním dnem realizace.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Ve výkazu výměr objektu SO 500 – HTÚ je uvedena pol.č. 2 Hloubení nezapažených jam ... - 2079,40m<sup>2</sup>. U položky je uveden i výpočet, ve kterém je dle našeho názoru pouze výpočet plochy bez vynásobení hloubkou. Výměra u uvedené položky se dále promítá do položek č.3-7. Žádáme o prověření výpočtu a opravu výkazu výměr.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Předmětný výpočet je správný, v m<sup>3</sup> (nikoli v m<sup>2</sup>, jak uvádí tazatel).

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

V ZPD v příloze č.D1.103 Výpis dveří jsou navrženy na pozicích D/01-D/12, D/27-D/32, D/42-D/46 bezfalcové dveře s požadavkem na neprůzvučnost  $R_w$  min. 37dB, resp.  $R_w$  min. 27dB a požární odolnost EW15DP3-C. Dle vyjádření výrobců dveří však u bezfalcových dveří nelze garantovat požadované vlastnosti. Je proto možné nabídnout dveře v provedení s polodrážkou?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Dle konzultace s dodavateli je možné vyrobit dveře s uvedenými akustickými parametry, ponechat dle výpisu. Dveře s požární odolností upravit, bezfalcové provedení není požadováno. Dveře D/29 nebudou prosklené, ale dřevěné plné.



***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Popůvkách, dne 9. 6. 2017

**POWERBRIDGE spol. s r.o.**  
Ing. Jitka Břehovksá, jednatelka