

OBEC TĚMICE

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Instalace fotovoltaické
elektrárny Těmice“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Bude v rámci realizace FVE elektrárny požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektu více než 200 osob?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že v žádném předmětném objektu, na kterém bude dodána FVE není shromážděno více jak 200 osob a tudíž kontrola technické inspekce nebude potřeba.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele