

POZNÁMKA :

MAPĚTOVÁ SOUSTAVA :

STÁVAJÍCÍ INSTALACE : 3PEN, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C

NOVÁ INSTALACE : 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :

ochrana základní: základní izolací, přepážkami, kryty

ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP)

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3-pomocí hlavní

ochranné přípojnice (MET)

ochrana doplňková : – proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

a dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Č. V./LIST
E04-5/5

VYPRACOVAL : Ing. Vladimíra Martiníková		<u>Ing. Vladimíra Martiníková</u>	
INVESTOR : Gymnázium Mikuláše Koperníka 17. listopadu 526, 743 11 Blžovec		Budovarská 516, 742 13 Studénka Projektová činnost ve výstavbě IČO : 703 14 951, tel. 723 290 611	
NÁZEV STAVBY : REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ V HALE			
MÍSTO STAVBY : Gymnázium Mikuláše Koperníka 17. listopadu 526, 743 11 Blžovec		FORMÁT : 5 x A4	
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ "R-TĚL" – ÚPRAVA		ARCH.Č. : 15/2017 /VM	
		STUPEŇ : DPS	
		DATUM : 04/2017	
		MĚŘÍTKO : ČÍSLO VÝKR.: E04	