

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě dle Metodického
pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek, mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Stavební úprava tělocvičny
1. Základní škola Holešov“**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položkový výkaz výměr obsahuje položku č. 6 Úprava stávajících kotevních prvků a sportovního vybavení po změně výšky podlahy v počtu „soubor 1“.

Popis položky obsahuje:

- úprava pouzder pro volejbalové a tenisové sloupky
- úprava kotevních otvorů pro 4 ks šplhacích tyčí, úprava šplhacích tyčí
- úprava kotevních otvorů pro hrazdy
- úprava žebřin

Zadávací dokumentace/projektová dokumentace nepopisuje stávající stav uchycení těchto výše uvedených konstrukcí, neřeší ani uchycení výše uvedených konstrukcí nové. Žádáme zadavatele o doplnění těchto skutečností.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že kotevní prvky pro cvičební nářadí budou nově osazeny a původní kotevní prvky budou zapraveny (zaslepeny). Sportovní příslušenství je třeba osadit dle montážního návodu konkrétního výrobce. Zadavatel upozorňuje, že pod stávající podlahou haly jsou místnosti a je tedy možné, že u některých nebude moct být dodrženo ukotvení dle návodu konkrétního výrobce. Zadavatel doporučuje uchazečům si osobně prověřit v rámci prohlídky místa plnění stav podlahy, stávající ukotvení a dle toho nacenit nové ukotvení prvků.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dle předložené dokumentace předpokládá projektant s podkladem pro sportovní PU povrch 4+2mm jen prostým přišroubováním OSB desek ke stávající podlaze.

Díl: 762		Konstrukce tesařské		
18	762512245	Položení podlah pod PVC šroubováním vč. dodávky OSB tl. 10 mm	m2	1 140,58000
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1140,58000		1 140,58000

Pokud tomu rozumím správně, nová podlaha tedy kopíruje stávající dřevěnou podlahu? Položka pro nivelaci a vyhlazení není uváděná. Neuvažuje se s ní tedy?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že na stávající podlahu bude položena OSB deska tl. 10mm podložka z mikroporezní EPDM pryže tl. 4 mm a nový polyuretanový povrch tl. 2 mm. Zadavatel požaduje, aby účastníci nacenili položky dle výkazu výměr a projektové dokumentace.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 6. 2024 do 11:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele