



## Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 8

Zadavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**  
Sídlo: Vintrova 262/9, 664 41 Popůvky  
Zastoupený: Ing. Jitkou Břehovskou, jednatelkou  
IČ: 25547194

Název zakázky:

### **„Výstavba nového objektu společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Ve výkazu výměr objektu SO 500 – HTÚ jsou uvedeny pol. č. 8-9 Pažení stěn výkopu – zátažné ... 128m<sup>2</sup>. V technické zprávě uvedeného stavebního objektu je uvedeno „Z důvodu blízkosti sousedního pozemku bude strany severovýchodní před prováděním výkopových prací zrealizováno záporové pažení z válcovaných ocelových profilů, které budou do horniny osazeny buď do předhloubených vrtů, nebo budou zaberaněny (zavibrovány) pod úroveň budoucího dna stavební jámy. Jako záporů budou použity ocelové profily HEB. Zápora osazená do vrtu se fixuje betonem nižší pevnostní třídy v hloubce pod úrovní dna budoucí stavební jámy a zásypaním stabilizovaného materiálu až do úrovně stávajícího terénu. Pažící funkce mezi ocelovými profily bude zajištěna výdřevou z dřevěných fošen. Zápora bude po skončení své funkce vytažena. V případě souhlasu majitele sousedního pozemku je možné pažení nahradit svahování také z této strany“. Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o pažení zátažné, ale o pažení záporové. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr, resp. doplnění výkazu výměr o položky týkající se záporového pažení (vrtání, D+M+DMTZ ocelových zápor, pažiny).

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 8 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém jsou předmětné položky upraveny. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.



***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

V Popůvkách, dne 20. 6. 2017

**POWERBRIDGE spol. s r.o.**  
Ing. Jitka Břehovská, jednatelka