


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 181961.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jiráskova 772, 783 91 Uničov**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Budova pro vzdělávání**

Plocha obálky budovy: **2523** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,54** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **1297** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie		Neobnovitelná primární energie	
Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná A			
← 56,5		← 113,7	
Velmi úsporná B	72,7	121,2	
← 84,8		← 170,6	
Úsporná C			
← 113,1		← 227,4	
Méně úsporná D			
← 169,6		← 341,1	
Nehospodárná E			
← 226,2		← 454,8	
Velmi nehospodárná F			
← 282,7		← 568,5	
Mimořádně nehospodárná G			
Hodnoty pro celou budovu		Hodnoty pro celou budovu	
MWh/rok		MWh/rok	
94,36		157,31	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Doporučení Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu má energetickou náročnost je znázorněn šipkou
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERAGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty $\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$		
Mimořádně úsporná	A			5,7			10,8
	B	0,35					
	C	51,2				5,0	
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		66,5	0,0	7,4	0,0	6,4	14,0

Zpracovatel: Ing. Olga Lorencová

Kontakt: o.lorencova@email.cz

Osvědčení č.: 250

Vyhотовeno dne: 5. listopad 2018

Podpis: