

SILNOPROUD

Legenda:

☑ Dvojzásuvka 230 VAC

☑ Zásuvka 230 VAC

⚡ Kabelový vývod 230/400 VAC

⊕ Zemnicí kabel 6 mm

— KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAŽE, STĚNÁCH A STROPU

SILOVÉ VÝVODY PRO STÍNÍCÍ TECHNIKU BUDOU ZAKONČENY V ZÁPUSTNÝCH INSTALAČNÍCH KRABICÍCH VE ŠPATELĚ OKNA.

SLABOPROUD

Legenda:

☑ Dvojzásuvka LAN

☑ Jednozásuvka LAN


⚡ Kabelový vývod LAN

Nárokuje po investitorovi (škole) dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm + CYA 10 mm2 zel/zlúť, jištěný 3F 20A jističem s charakteristikou C)!

Nárokuje po investitorovi (škole) dotažení 6x LAN přívodu ze serverovny na pozice zásuvek!

Podružný silový rozvaděč pro kabinet

Přivedení silového přívodu z rozvaděče školy, kabel CYKY-J 5x6mm2 + CYA 10mm2, jištěný 3F 20A jističem s charakteristikou typu C



Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil	
Vpracoval:		Ing. Petr Zavadil	
		-	
Kreslil:		Ing. arch. Olha Prokopova	
		-	
Kroj:		Jihomoravský	
Investor:		ZŠ IVANOVICE NA HANĚ, Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Haně, IČ: 462 70 876	
Název stavby:		Rekonstrukce silno a slabo proudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Haně, ul. Tyršova 218/4	Číslo projektu: DSP+DVZ
Obsah výkresu:		Místnost 1.12 - Kabinet cizích jazyků - Elektroinstalace	
Datum:		9/2023	Účel projektu: DSP+DVZ
Číslo archivu(zakázky):		54/23	
Datum expedice/verze:		11.9. 2023/V1	
Formát výkresu:		2x A4	
Měřítko:		1:50	Paré číslo:

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holiče
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Vypínač pro ovládání osvětlení kabinetu

B25