



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 6

Zadavatel: **ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.**
Sídlo: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
Zastoupený: Ondřejem Pernicou, jednatelem
IČ: 29181046

Název zakázky:

„Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o plastovou šachtu pro vedení kabelů P/28. Pro nacenění potřebuji vědět hloubku šachty, zatížení, jaký poklop a jaké budou průchody a jejich průměr. Šachta uvedená ve výpisu se v těchto rozměrech nevyrábí (dle mých informací). Prosím tedy o informaci, zda rozměry ponechat.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pro nacenění uvažujte s hloubkou 1,2m. Poklop je ve specifikaci Z22, zatížení 5t. Průchody 6 x průměr 100mm. Rozměry možno upravit – s tolerancí $\pm 10\%$ (šířka nejméně 500mm).

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Blansku, dne 22. 6. 2017

ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
Ondřej Pernica, jednatel