

Legenda:

A15	PSV418-4x18W-IP20	sv. zář. do podhledu	pevně
A30	9W/1h	světlo nouzové	pevně
A31	LED-5W/230V-LUMENMAX	sv. bodové do podhledu	pevně
V1	TANGO řaz 1	vypínač jednopólový	pod omítkou
Z2	TANGO-B+B/16A/230V	zásuvka dvojitá	pod omítkou

Zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY3-Jx2,5 pod omítkou nebo v dutinách.

El. instalace osvětlení bude provedena kabelem CYKY3-Jx1,5 pod omítkou nebo v dutinách.

JR - stávající rozvaděč pro 1NP.


JR/S - nový jističí rozvaděč pro el. okruhy v sále.

Napěťová soustava 3+N+PE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena samočinným odpojením vadné části podle ČSN 33 2000-4-41.

Dokumentace pro stavební povolení.

Dokumentace pro stavbu povolení:			ELEKTRO	
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil		
Ing. Tomáš Rakouský		Jiří Hovorka		
Kraj: Středočeský	Místo: Obecní úřad Hrdlořezy.			
Investor: Obec Hrdlořezy 155.			Měřítko	50
Akce:			Zakázkové číslo	01/2016
Revitalizace sálu a příslušenství.			Formát	A3
			Stupeň	DSP
			Datum	1.2016
Výkres			Číslo výkresu	
El. instalace osvětlení + zásuvky - sál.			D.1.4.EL.1	



1

ELEKTRO.