

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 2

---

Společnost: **Robert Hlavica**  
Se sídlem: Bystřička 338, 756 24 Bystřička  
IČO: 66151023  
Zastoupen: Robertem Hlavickou

### *Název zakázky:*

### **„Energeticko-úsporná opatření na objektu administrativní budovy Hranická 271 a 272, 757 01 Valašské Meziříčí – dodávka FVE“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

---

### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

V dotazu Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: odpovídáte:

Zadavatel uvádí, že studie je vypracována. FVE bude zatím jako ostrovní FVE, do budoucna se počítá s připojením do sítě.

V tomto Vám budu oponovat. FVE bude výrobnou a ta spadá pod přílohu č. 4 PPDS, kde je jasně řečeno co která výrobná musí mít vůči PDS.

Taktéž potřebuje smlouvu o připojení s PDS, i když zkrácenou verzi pro ostrovní provoz FVE. Projekt potřebujete mít proveden dle vyhlášky 131/2024, ve stupni DPS musí být projekt, dle autorizačního zákona a stavebního zákona, autorizovaný.

Dále musíte mít vypracovanou Analýzu rizik dle ČSN en 62 305 ed.2, musíte dodržet ČSN P 73 0847.

Nevím jestli toto vše obsahuje studie, ale z mé zkušenosti vím, že studie toto vůbec neobsahuje. Z tohoto vyplývá, že i na elektrárnu v ostrovním provozu potřebujete projekt studie opravdu nestačí.

### *Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

Zadavatel má za to, že zadávací dokumentace obsahuje všechny informace potřebné k vytvoření nabídky kvalifikovanou firmou. Je pouze na zájemci zdali nabídku podá, či nikoliv.

---

### **Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 11. 9. 2024 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **11. 9. 2024 v 10:05 hodin**

Místo otevírání zůstává nezměněno.

V Brně, dne 2. 9. 2024

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
*Zástupce zadavatele*