LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	41,2
1.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8,8
1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,5
1.04	CHODBA	56,6
1.05	ŠATNA KLIENTI – MUŽI	6,8
1.06	UMÝVÁRNA KLIENTI – MUŽI	6,4
1.07	WC KLIENTI – MUŽI	1,9
1.08	ŠATNA KLIENTI – ŽENY	6,8
1.09	UMÝVÁRNA KLIENTI – ŽENY	6,4
1.10	WC KLIENTI – ŽENY	1,9
1.11	WC IMOBILNÍ	4,1
1.12	WC IMOBILNÍ – BAŽEN	4,1
1.13	TECHNOLOGIE – BAŽEN	15,4
1.14	ROZVAŽEČ SLP	5,1
1.15	PŘEVLÉKÁRNA – VODOLÉČBA	3,4
1.16	VODOLÉČBA	19,7
1.17	MASÁŽE	19,2
1.18	PŘEVLÉKÁRNA MASÁŽE	3,9
1.19	FYZIOTERAPIE – TĚLOCVIČNA	45,0
1.20	PEDIKÚRA/KADEŘNÍK	23,2
1.21	LÉKAŘ	23,2
1.21d	LÉKAŘ–ZÁZEMÍ, ŠATNA	5,7
1.22	KANCELÁŘ – VEDENÍ	23,2
1.23	KUCHYŇKA – PERSONÁL	6,5
1.24	RECEPCE/KANCELÁŘ	16,3
1.25	ZÁDVEŘÍ	11,9
1.26	VSTUPNÍ HALA	40,3
1.27	ZÁDVEŘÍ – BYT SPRÁVCE	4,1
1.28	KOUPELNA S WC – BYT SPRÁVCE	6,3
1.29	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ – BYT SPRÁVCE	27,8
1.30	LOŽNICE – BYT SPRÁVCE	14,2

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.31	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	23,2
1.32	JÍDELNA	43,4
1.33	KUCHYNĚ	23,6
1.34	KUCHYNĚ – PŘÍPRAVNA	15,1
1.35	SKLAD OBALŮ	3,6
1.36	ZÁDVEŘÍ – KUCHYNĚ	4,0
1.37	CHLAZENÝ SKLAD – KUCHYNĚ	5,1
1.38	SUCHÝ SKLAD – KUCHYNĚ	4,4
1.39	ŠATNA PERSONÁL – MUŽI	6,9
1.40	UMÝVÁRNA PERSONÁL–MUŽI	4,3
1.41	WC PERSONÁL – MUŽI	1,5
1.42	ŠATNA PERSONÁL – ŽENY	6,9
1.43	UMÝVÁRNA PERSONÁL–ŽENY	4,3
1.44	WC PERSONÁL – ŽENY	1,5
1.45	WC-KLIENTI/NAVŠTĚVY–MUŽI	4,0
1.46	WC-KLIENTI/NAVŠTĚVY–ŽENY	4,1
1.47	CHODBA	42,8
1.48	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,5

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 55 C
ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 45 C
TRV — INTEGROVANÝ PRIMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL V DESKOVÝCH TĚLESECH TYPU VK + TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
KK — DVOJITÉ RADUŽAVÍRATELNÉ SROUBENÍ 1/2"x 3/4", ROHOVÉ + KORKOVÉ SROUBENÍ DN 15
R10VK — OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TYPU VK, SPODNÍ PRAVÉ NAPOJENÍ, VÝŠKA 600, 900 mm
R10VKL TRV1+HM — OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TYPU VK, SPODNÍ LEVÉ NAPOJENÍ, VÝŠKA 600 mm RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL, ROHOVÝ, STŘEDOVÉ NAPOJENÍ + TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
KLCM — KOUPELNOVÁ TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA, STŘEDOVÉ NAPOJENÍ
0–6 — NASTAVENÍ PŘEDREGULAČNÍHO VENTILU TĚLES

ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA JSOU Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
SPOJE POTRUBÍ DIFUZNÍM PÁJENÍM STŘÍBRNOU PÁJKOU A TVAROVKAMI CU
HLAVNÍ POTRUBÍ ROZVOD JE VEDEN V SDK PODHLEDU POD STROPEM 1.NP, POTRUBÍ PRO TĚLESA V 1.NP JE VEDENE V PODLAHÁCH
NAPOJENÍ TĚLES PROVEST ZE STĚNY PŘES ROHOVÉ SROUBENÍ
ROZVODY POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ tl.10–30 mm
HLAVNÍ ROZVODY PRO VYTÁPĚNÍ POD STROPEM KOORDINOVAT S ROZVODY VZT, ZTI A ELEKTRO

123/20 — ČÍSLO MÍSTNOSTI / TEPLOTA V MÍSTNOSTI

POZN: **PROJEKT VYTÁPĚNÍ JE POUZE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOTACE**
PŘESNÉ DIMENZOVÁNÍ, SPECIFIKACE MATERIÁLU, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE BUDE UPŘESNĚNA V PROVÁDĚCÍM PROJEKTU

Autorizace projektu:	Ing., arch. Vladimír Petrů	Otisk razítka:	SPZ DESIGN, s.r.o. Na Dlouhém lánu 1 710 00 Ostrava – Hrabůvka tel.: 775 211 161 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing., Petr Závadil		
Vypracoval:	ČKAIT 1200642		
	Ing. Jaroslav Galáš		
Kreslil:			
Kraj: Středočeský	Město: parc.č. st. 29/1 a parc.č. 804/1, 804/5, k.ú. Líchovy, obec Dubkovice	Účel projektu:	DÚR+DSP
Investor: PROSAZ, a.s., Kladymova 2523/4, 158 00 Praha 5, IČ: 42005853		Datum:	3/2024
Název stavby:		Číslo archivu(Zakázky):	8/24
Přestavba objektu RS Líchovy na DZR		Datum vypracování/verze:	08.03.2024 / V1
		Formát výkresu:	12x A4
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50	Poř. číslo:
		Číslo výkresu: D.1.4.4-03	