

## Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 4

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**  
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 26450691  
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel  
Jens Schumacher, jednatel

*Název zakázky:*

### **„Úsporná opatření ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – pobočka Stodůlky“**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Systémový chladicí nábytek: Pro jaký sortiment jsou požadovány plexi zarážky pro police?

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Předpoklad je použití ve stejném rozsahu jako je nyní na prodejnách.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Systémový chladicí nábytek: Jaký je požadován typ cenovkových lišt? 40 mm transparentní? Pro všechny police a výložné plechy?

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Předpoklad je použití ve stejném rozsahu jako je nyní na prodejnách.  
Ano (40 mm, transparentní na všechny pozice).

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Systémový chladicí nábytek: Musí být v nerezovém provedení i konzole pro police?

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Ano.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Systémový chladicí nábytek: Jaké je požadované maximální zatížení polic?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Zadavatel požaduje maximální zatížení polic 220 kg / m<sup>2</sup>.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Systémový chladicí nábytek: Jaká je požadovaná hloubka (rozměr) spodního výložného plechu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Kapacita nábytků je požadována shodná se stávajícím.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Systémový chladicí nábytek: Jaká je požadovaná hloubka polic?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Kapacita nábytků je požadována shodná se stávajícím.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Systémový chladicí nábytek: Jaké je požadováno osvětlení pro nábytek se dveřmi?  
V canopy nebo i vertikální?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Obojí, vodorovné i svislé.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Systémový chladicí nábytek: Jaké je požadováno osvětlení pro nábytek bez dveří?  
V canopy?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Ano, vodorovné.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Systémový chladicí nábytek: Je požadován provizorní plug-in nábytek po dobu výměny systémového nábytku? Pokud ano, kolik bm a na jaký časový úsek?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Ano tzv. „zápůjčky“ budou vyžadovány, počet a čas se v tuto chvíli nedá stanovit.

Hypotetické zadání:

- pouze chl. skříně 30 bm / 5 týdnů (čistý čas umístění na ploše; možno odvézt/přivést dle potřeby).

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Systémový chladicí nábytek: Ve veřejných dokumentech je rozpor mezi odpovědí: Vysvětlení ZD č. 1/ Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a Vysvětlení ZD č. 2/ Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Která z těchto odpovědí je platná?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Platí aktualizovaná odpověď z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (ze dne 23. 10. 2024 v čase 13:07:09).

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Systémový chladicí nábytek: V návaznosti na Vysvětlení ZD č.1/ Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12, má být toto hypotetické zadání povinně součástí celkové cenové nabídky?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Ano.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

Výparníky: Požadujete povrchovou úpravu výparníků pro úsek Ryb?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

S ohledem na mírně agresivní prostředí požadujeme povrchovou úpravu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

Výparníky: Jaká je maximální delta T pro návrh výparníků?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

Uvažujte delta 8 K.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:***

Výparníky: Jaká je minimální rozteč lamel?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:***

Preferujeme 7 mm, nicméně není to závazné.

Info:

Kde je jen jeden výparník, zůstává jeden.

Kde je jich více, lze počet redukovat (při zachování výkonu).

Vždy zůstanou minimálně dva (z pohledu možnosti zálohy).

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:***

Výparníky: Jaká je maximální povolená hladina akustického tlaku pro výparníky dochlazovaných prostor připraven, příjmů a chodeb?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:***

Požadujeme EC ventilátory.

Požadujeme ventilátor v „nízkohlučném“ provedení (prodejní prostory, dochlazované prostory připraven, příjmů a chodeb).

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:***

Technologie: Jaká je požadovaná návrhová teplota okolního vzduchu pro technologii chlazení?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:***

Požadovaná návrhová teplota okolního vzduchu má být + 36 °C.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:***

Technologie: Jsou nějaká akustická omezení pro venkovní technologii? Především v případech Stodůlek?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:***

Pro oba objekty (Stodůlky i ČM) stanovujeme horní hranici akustického tlaku ze všech zařízení max 45 dB ve vzdálenosti 10ti m.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:***

Technologie: Výrobníky ledu budou umístěny nad podhledem nebo uvnitř boxu? Je požadováno další příslušenství k výrobníkům ledu? Podstavec, vozíky na led, samočisticí modul atd.?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:***

V místnosti (pod podhledem). Do CN zahrnout podstavec, vozík na led, fotooptická hrazda (hlídání plnosti vozíku) i samočisticí modul.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:***

Je veškeré stávající zařízení určeno k likvidaci? Bude tato likvidace požadována po dodavateli?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:***

Ano.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:***

Jaké jsou stávající náplně chladičů v okruzích? Bude požadována jejich ekologická likvidace, resp. jiné činnosti?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:***

Ano (likvidace), R404A.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:***

Jaké práce půjde realizovat v době otevíracích hodin filiálek? A jaké nikoliv?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:***

Obecně platí že, vše, co může obtěžovat zákazníka (hluk, prach, vibrace) nebo výrazněji omezuje provoz storu, musí být prováděno mimo otevírací dobu.

Nicméně toto nelze aplikovat plošně a je nutné vždy řešit každý krok individuálně se všemi návaznostmi s harmonogramem a etapizací.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:***

Spotřeby elektrické energie zveřejněné na profilu zadavatele jsou celkovými spotřebami objektů nebo jen dílčími spotřebami vztaženými k technologii chlazení?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:***

Celkové spotřeba technologie chlazení s rozpadem na „+“ a „-“ okruh.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:***

Požadované úspora spotřeby el. energie ve výši 30 % je uvažována z celkové spotřeby objektu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:***

Jen k celkové spotřebě kompletní technologie chlazení.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:***

Kdy bude požadováno zahájení prací na výkazu výměr pro stavební práce, včetně statického posouzení? A jaký bude termín odevzdání? Náklady na tyto činnosti zahrnout do celkové ceny?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:***

Bezprostředně po oficiálním vyhlášení vítěze. Předpoklad je 14 dní. Ano.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:***

Jakou formu má mít, případně co musí obsahovat Nabídková cena uchazeče?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:***

Vizte zadávací dokumentace.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 11. 2024 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 31. 10. 2024

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele