

## Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 6

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**  
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 26450691  
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel  
Jens Schumacher, jednatel

*Název zakázky:*

### **„Úsporná opatření ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – pobočka Stodůlky“**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Je tento výčet technologie pro potravinářské chlazení členěný na jednotlivé úseky kompletní?

- Prodejní plocha – chladicí a mrazicí nábytek, dochlazované prostory
- Zázemí prodejny – chladicí a mrazicí boxy, dochlazované prostory
- Úsek pekárny – chladicí a mrazicí nábytek, mrazicí box v zázemí pekárny
- Hala delivery
- Makro akademie
- Chladicí box kafilérie, který je součástí budovy v které se nachází Makro akademie
- Výrobníky ledu
- Akvária (zde nebude CO2 možné při zachování stávajících akvárií)

Prosím u každého úseku doplnit informaci, zda má být součástí cenové nabídky a je striktně vyžadována nová technologie s chladičem CO2 nebo je povolena alternativa v podobě technologie s F-gasem (splňující legislativní požadavky).

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Ano výčet je kompletní.

Na základě předaných podkladů, obhlídky a předchozích odpovědí je zřejmé, že mimo technologie pro akvária je nutné nacenit vše v CO<sub>2</sub> s možností využití plug – in.

Záměrně je ponechána možnost volby na uchazečích jaký přístup zvolí.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Využití odpadního tepla

Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3“ je specifikován zásobník s vnitřním výměníkem o objemu 1000 l. Kolik takových zásobníků Makro požaduje? Např. v současném stavu jsou na prodejně 3 strojovny s potenciálem využití odpadního tepla?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Pro potřeby VŘ uchazeč nacení 2ks 1000l zásobníku na store.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

V případě požadavku výměny technologie pro úsek delivery, makro akademie a chladičů boxů kafilerie prosíme o zaslání půdorysů těchto celků, případně tabulku požadovaných teplot/teplotních profilů.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Bohužel použitelné půdorysy nejsou k dispozici – nutno ověřit na místě.

Tabulka teplot není k dispozici, pro VŘ – delivery pikovací zóna 2°C, chladič boxy 2°C.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Makro Stodůlky – akademie. Bude se měnit i chladič nábytek plug-in?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Ne, pouze technologie v boxech a na střeše.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Makro Stodůlky – budou výrobci ledu MAJA na chladič R744?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Ano.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Makro Stodůlky – budou vivária na chladio R744?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Vivária jsou zrušena.

Akvária, viz předchozí odpovědi.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Makro Stodůlky + ČM – Požadují se hlásiče úniku R744 na prodejní plochu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Dle platné legislativy.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 11. 2024 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 7. 11. 2024

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele