



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„FVE Obec Kunčina“

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

*zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) zákona a § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

*pro projekt financovaný z prostředků Modernizačního fondu, program 2. Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+).*

Zadavatel:

Obec Kunčina


Kunčina 204, 569 24 Kunčina

IČ: 00276880

Zastoupen: Bc. Miroslav Kubín, starosta

Elektronický nástroj pro podání nabídek: „E-ZAK, verze 5“ dostupný na adrese <https://zakazky.rpa.cz/>

Identifikátor datové schránky: 59ibru1



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Výše uvedený Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce vedené na profilu zadavatele:

Přesné znění dotazu včetně odpovědi Zadavatele:

Č.	Přesné znění dotazu	Odpověď zadavatele
1	Dle VV je vyžadován statický posudek u ZŠ Kunčina, tento požadavek ale není v zadávací dokumentaci ani ve smlouvě. Je tedy opravdu vyžadován? Pokud ANO je k dispozici stávající dokumentace stavby?	Ano, požadavek na vypracování statického posudku je u objektu ZŠ vyžadován. Tento požadavek je uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel nedisponuje stávající dokumentací stavby.
2	Dle VV je vyžadován panel celočerný, tento požadavek ale není uveden v zadávací dokumentaci ani technické specifikaci, s ohledem na cenu modulu ,prosíme o informaci zda je opravdu vyžadována celočerná..	Ano, panel celočerný je vyžadován. Tento požadavek je uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace.
3	Je na některý objekt požadavek na posudek TIČR, je na některém objektu kapacita větší jak 200 osob?	Více než 200 osob se shromažďuje v objektu Základní školy a objektu Kulturního centra. Z tohoto důvodu je vždy v položkovém rozpočtu uveden požadavek na vypracování projektové dokumentace vč. PBR.

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

V Kunčíně dne 18.11.2024



Bc. Miroslav Kubín