



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

k ev. č. : HSBM-73-1-1236/1-OPST-2009

Brno 20. 5. 2010  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů:  
Přílohy:

ÚMČ Brno - Slatina, Technický odbor,  
Stavební úřad  
Budínská 88/2  
627 00 Brno

## Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Zdeněk Kutlvašr, ☎: 950 639 115, fax: 950 639 130, e-mail: [zdenek.kutlvasr@firebrno.cz](mailto:zdenek.kutlvasr@firebrno.cz)


Název stavby: Penzion  
Místo stavby: Brno, Slatina, Ondřeje Veselého 471/5a, 627 00, p.č.2124/2  
Stavebník: Český červený kříž Oblastní spolek Brno - venkov, Brno, Trnitá, Křenová  
219/66, 602 00

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ověřil, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby. Na základě provedeného ověření Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydává

souhlasné – ~~nesouhlasné~~ - stanovisko

bez připomínek.  
až po splnění následujících podmínek:  
z následujících důvodů:

  
por. Ing. Zdeněk Kutlvašr  
komisař

převzal/a (jméno, podpis) :



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1236/1-OPST-2009

Brno 22. 6. 2009

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. Boris Lenert  
Synkova 2100/18  
628 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Zdeněk Kutlvašr, ☎: 950 639 115, fax: 950 639 130, e-mail: [zdenek.kutlvasr@firebrno.cz](mailto:zdenek.kutlvasr@firebrno.cz)

Název stavby: Penzion  
Místo stavby: Brno, Slatina, Ondřeje Veselého 471/5a, 627 00, p.č.2124/2  
Stavebník: Oblastní spolek ČČK, Brno, Trnitá, Křenová 219/66, 602 00  
Projektant PO: Ing. Boris Lenert  
Předložený druh dokumentace: Řízení o změně stavby před dokončením

Jedná se o projekt objektu penzionu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 1. 6. 2009. K výše uvedené dokumentaci vydává

### souhlasné stanovisko s podmínkou

1. v souladu s § 37 odst. 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb., pro zajištění snadného a rychlého průchodu dveřmi musí dveře na únikové cestě vyhovovat požadavkům čl.9.13 ČSN 730802 (otvíravé ve směru úniku),
2. nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

Požárně bezpečnostní řešení a technickou zprávu si ponecháváme pro služební potřebu.

HZS Jihomoravského kraje  
odbor prevence  
614 00 Brno, Zubatého 1  
pracoviště Štefánikova 32

26

plk. Ing. Jiří Pelikán  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje