

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Český červený kříž Brno –
rekonstrukce budov v Brně-
Slatině pro potřeby odlehčovací
služby**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

U některých oken je požadavek na venkovní bílé žaluzie. Nikde jsme bohužel nedohledali konkretizaci těchto žaluzií - typ, ovládání, uložení kastlíků apod.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v první řadě konstatuje, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona ve spojení s § 54 odst. 5, přesto se zadavatel rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.

Bude se jednat o žaluzie venkovní s elektronickým ovládáním, se skrytým kastlíkem podomítkovým. Montážní šířka v rámci tep. izolace ve 2.NP je dostatečná (200mm). V 1.NP je však pro okna O10, 11, 12 šířka nové tep. izolace menší (160mm). Předpokládá se však, že stávající stěny v 1.NP disponují původní tep. izolací. Proto by osazení nemělo být technicky nevhodné z důvodu vzniku tepelných mostů. V případě, že stávající stěny nejsou opatřeny původní tep. izolací, budou zvoleny příznané kastlíky antracitové barvy pro 1.NP.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 1. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně 9. 1. 2025

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele