



Na WC dívky a chlapci bude provedena pouze výměna svítidel a vypínačů za nové ve stejném počtu jako stávající. Svítidla budou přisazena na stávajícím stropu nebo na stěně. Svítidla budou připojena na stávající okruh osvětlení. V místech změny stavebních úprav změny příček, budou vypínače přesunuty do nových SDK příček a kabeláž uložena do drážky nebo SDK příčky. Svítidla budou v plastovém provedení difuzoru a montážní základny.

tlačítko s LED
doutnavkou pro
spínání odvětrání

při demontáži
zjistit, zda se
jedná o přepínač
č.6 nebo č.7

Na chodbě u schodiště a u učeben bude provedena pouze výměna svítidel a vypínačů za nové ve stejném počtu jako stávající. Svítidla budou umístěna do nového minerálního podhledu stropu. V podhledu bude provedena nová kabeláž mezi svítidly. Svítidla budou připojena na stávající okruh osvětlení.

LEGENDA SYMBOLŮ:

	ROZVADĚČ
	VZESTUPNÉ VEDENÍ
	SESTUPNÉ VEDENÍ
	PROSTOR S UZEMNĚNÍM
	VYPÍNAČ č.1
	VYPÍNAČ/PŘEPÍNAČ S DOUTNAVKOU - OBECNĚ
	VYPÍNAČ č.2
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ č.5
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ č.6
	PŘEPÍNAČ č.5A (1+6)
	PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ č.5B (6+6)
	TLAČÍTKO
	DVOJITĚ TLAČÍTKO
	ZÁSUVKA 12V
	ZÁSUVKA 230V
	ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 230V S RCD OCHRANOU PRŮBĚŽNÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V (5 kolíků 16A)
	ZÁSUVKA 1x RJ45
	ZÁSUVKA 2x RJ45
	SVÍTIDLO STROPNÍ (OBECNĚ)
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ (OBECNĚ)
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
	INSTALAČNÍ KRABICE
	PODLAHOVÁ PROTAČOVACÍ KRABICE
	PROTAČOVACÍ KRABICE VELIKOSTI KT250

M 1:50 / A2

PROJEKTANT: Radek MIČÁNEK 602 577 885 radek@acmont.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	STUPEŇ PROJEKTU DPS	Ing. Radek MIČÁNEK Neumannova 54 IČO: 670 48 471 602 00 Brno DIČ: CZ 660 517 0660
INVESTOR: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23		ZAK. ČÍSLO :	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23		DATUM: prosinec 2024	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
OBJEKT: 1.NP - CHODBA A WC			
NÁZEV VÝKRESU SVĚTELNÁ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU D1.9.18