



LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD (VODA) – (65°C), Cu POTRUBÍ
— ZPÁTEČKA (VODA) – (50°C), Cu POTRUBÍ
— PŘÍVOD (PROPYLENGLYKOL) – PŘÍVOD (60°C), Cu POTRUBÍ
— ZPÁTEČKA (PROPYLENGLYKOL) – VRÁT (45°C), Cu POTRUBÍ

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

- ELE. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
MAR. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE MAR, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZTI. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU PRO CU

DN	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2,0
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

POZNÁMKY

- C) TEPELNÁ IZOLACE ROZVODŮ
– VŠECHNY PÁTERNÍ ROZVODY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES, BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
– POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 sb.
- D) VŠEOBECNĚ
– NUTNO DODRŽET MONTÁŽNÍ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ

±0,000 = PODLAHA 1.NP

NÁZEV PROJEKTU
Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice
- zpracování projektové dokumentace

MÍSTO STAVBY
Náves 109, 683 04 Drnovice
par. č. 889/S, v K.Ú. Drnovice [632554]
INVESTOR
Základní škola Drnovice
sídlem Náves 109, 683 04 Drnovice
OBJEKT
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)

ČÁST PROJEKTU

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

D.1.2.3

NÁZEV
PŮDORYS VYTÁPĚNÍ STŘECHA

ČÍSLO
103

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

GP	GARANT projekt s.r.o. Starčkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 04722865, DIČ: CZ04722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: www.garantprojekt.cz
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. MAREK MILATA E-autorizace: 1102884
HLAVNÍ NÁŽEV PROJEKTU	ING. JAKUB KARMAZÍN
VYPRACOVAL	ONDŘEJ HRUŠKA
ČÍSLO ZAKÁZKY GP202501	DATUM 04/2025
MĚŘÍTKO 1:50	STUPĚŇ PDPS