

Půdorys části objektu D 1:50



Výkres části střechy objektu D 1:50

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do sousedního stávajícího objektu
Boční průmět požárně nebezpečného prostoru je 1950 mm - vyhovuje
Odstupová vzdálenost od každého střešního světlíku je vždy 1640mm - vyhovuje

LEGENDA

požárně nebezpečný prostor

Jednotky kót : mm
Výškový systém : Bpv
Souřadnicový systém : S-JTSK

INVESTOR	NÁZEV AKCE		
BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝMA V EMAUZÍCH Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město IČO: 00408352 DIČ: CZ00408352 e-mail : spravce@emauzy.cz	Revitalizace zahrady Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích - městská odpočinková zóna		
	ARCHITEKT		
	ING. ANTONÍN WAGNER, ING. GRAZYNA NOVOTNÁ, ING.ARCH. TOMÁŠ HRADEČNÝ		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	ZPRACOVAL	
	Ing. arch Tomáš Hradečný	Ing. arch. Petra Holubová	
	MÍSTO	Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VÝKRES / DOKUMENT		
terra florida v.o.s. Vogelová Šimková Wagner zahradní architekti Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov t/f: +420233353121m: +420603155202 e: wagner@terraflorida.cz	POŽÁRNĚ NEBERPEČNÝ PROSTOR OBJEKT D		
PROJEKTANT ČÁSTI Ing. arch Tomáš Hradečný	STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	1:50
	Dokumentace pro stavební povolení	DATUM	6/2010 revize 03/2016
	STAVEBNÍ OBJEKT	FORMÁT	2 x A4
	SO 02-A SO 02-B	ČÍSLO VÝKRESU	F.1.1.9
		ČÍSLO REVIZE	X