



EI 30 DP1  EI 30 DP1

### Legenda standardizovaných značek používaných na výkresech PO

	- východ na volné prostranství		- zábleskový maják KTPO
	- počet osob v prostoru		- ústředna EPS
	- označení směru úniku   s počtem unikajících osob		- vedlejší ústředna EPS
<b>PK</b>	- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179		- strojnova SSHZ
<b>PH</b>	- dveřní křídlo s kováním dle EN 1125 - paníková hrazda		- tlačítkový hlásič požáru
	- dveřní křídlo s transparentní plochou alespoň 0,06 m²		- tlačítko pro ovládání ZOKT
	- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením (PÚ)		- zařízení pro akustickou signalizaci poplachu
	- nucené větrání   s násobnou výměnou vzduchu		- zařízení autonomní detekce a signalizace
	- hranice PÚ		- vypínací prvek CENTRAL STOP
	- vyznačení požární nebezpečného prostoru		- vypínací prvek TOTAL STOP
	- hranice parcel investora		- požární klapka
	- požární uzávěr		- požární mřížka
<b>N1.01-III.</b>	- označení PÚ a stupně požární bezpečnosti		- PÚ vybaven evakuačním rozhlase
	- požadovaná odolnost stropu		- ústředna evakuačního rozhlasu
	- požární odolnost zvýšené podlahy		- evakuační výťah
	- hasicí přístroj CO₂		- požární výťah
	- hasicí přístroj práškový		- evakuační a požární výťah
	- nástěnný hydrant s hadicí DN 19   DN 25		- vodní clona
	- PÚ vybaven hlásiči elektronické požární signalizace (EPS)		- nezavodněné požární potrubí DN 52   DN75
	- PÚ vybaven hlásiči požáru v elektronické zabezpečovací signalizaci (EZS)		- požární žebřík
	- PÚ vybaven hlásiči požáru v poplachovém a zabezpečovacím tísňovém systému (PZTS)		- nadzemní hydrant
	- PÚ vybaven stabilním hasicím zařízením (SSHZ)		- podzemní hydrant
	- PÚ vybaven zařízením odvodu kouře a tepla (ZOKT)		- požární nádrž nadzemní   s objemem nádrže
	- obslužné pole požární ochrany		- požární nádrž podzemní   s objemem nádrže
	- klíčový trezor požární ochrany (KTPO)		- čerpací stanoviště

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RADIM STAVIAŘ autorizovaný technik ČKAIT 1007258	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Veronika Ryšavá		
INVESTOR	ADZ Investment s.r.o., Sokolova 408/1c, Horní Heršpice, 619 00 Brno	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	ul. Panská, ul. Polní, Hodonice, okr. Znojmo, k.ú. Hodonice, p.č. 2683/3, 4202, 4203, 4207 a 4210	STUPEŇ	DSP
AKCE	Hodonické svahy - SO 02-SO05 Bytový dům B	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 3NP	01/2023	22-01111