



- LEGENDA POTRUBÍ**
- Cu POTRUBÍ CHLADIVA (PARNÍ/KAPALINOVÉ+SIG.KABELY)
 - PROSTOR PRO VEDENÍ TOPNÝCH KABELŮ
- LEGENDA ZNAČEK:**
- ELEKTRICKÝ KONVEKTOR
 - ELEKTRICKÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
 - NÁSTĚNÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
 - VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
 - POŽADAVEK NA PROFESI ELE
 - POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
 - POŽADAVEK NA PROFESI MAR
 - TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PODLAHOVÝM ČIDLEM A ZABUDOVANÝM PROSTOROVÝM ČIDLEM, MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI, KRYTÍ IP21
 - TYP V-SYSTEM MWD5
 - VÝPOČTOVÁ TEPLOTA PROSTORU

NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOT:

OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KOMERČNÍ JEDNOTKA – 22°C ± 1,5°C

KLOZETY – min 20°C

HYG. ZÁZEMÍ SE SPRCHOU – min 22°C, PŘI SEPNUTÍ ŽEBŘÍKU PO SPRCHOVÁNÍ – min 25°C

SCHODIŠTĚ – min 10°C, opt 15°C

CENTRÁLNÍ CHODBY – 18°C

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI – 10°C

KÓJE, GARÁŽE – NEVYTÁPĚNO

ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, SKLADY UVNITŘ DISPOZICE – NEPŘÍMO VYTÁPĚNO

generální projektant		projektant části		číslo pare	
<div>A99</div>		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>FourClima°</div>			
Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno		Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno Telefon 00420 776 151 168 FourClima s.r.o.			
architekt	Arch. Přibil, Adamcová, Betlach	vypracoval	Ing. Yulia Panchenko		
HIP	Ing. Tomáš Türk	kontroloval	Ing. Roman Štencel		
ved. projektant	Ing. Tomáš Türk	zodp. projektant	Ing. Jiří Hájek		
stavebník	ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno - Slatina				
<div>HODONICKÉ SVAHY</div>					
název stavby					
objekt					
<div>SO 02 - SO 05 - BYTOVÝ DŮM - B1 - B4</div>					
část					
<div>D.1.4a - VYTÁPĚNÍ</div>					
název dokumentu					
<div>PŮDORYS STŘECHY</div>					
číslo přílohy					
<div>D.1.4A.105</div>					