

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

**LUMINA, spolek – pořízení
vybavení pro domovy se zvláštním
režimem**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, jen chci reagovat na poslední aktualizaci technické specifikace požadovaných lůžek a jeho příslušenství. V poslední aktualizaci požadujete u všech 35 ks lůžek dělitelné postranice včetně polstrovaných koženkových chráničů. Samozřejmě to umíme, nicméně není obvyklé, že při takovém velkém počtu postelí požaduje zadavatel na všech lůžkách tyto polstrované ochrany. Neúměrně to prodražuje celkovou cenu lůžka (je nutné mít 4 takové ochrany na 1 ks lůžka, tj. celkově 140 těchto chráničů)! Z našich zkušeností si zadavatel určí potřebný počet těchto chráničů a udělá výběr i s přihlédnutím na individuální potřebu klientů. Naše otázka tedy zní - opravdu klient trvá na tom, že každé lůžko z obou stran bude mít na teleskopických zábranách tyto chrániče?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel se rozhodl upravit Specifikaci předmětu plnění v příloze č. 2a tak, že ve specifikaci u položky „Ochrana dělených postranic“ snížil počet kusů z 35 na 18.

Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 28082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 9. 2025 do 11:00 hodin.**

V Brně, dne 28. 8. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
zástupce zadavatele