

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY			
akce:	Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí	stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	08/2024
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE			
zodpovědný projektant:	Ing. arch. LENKA HANUSOVÁ	ING. JIŘÍ VÍTEK projekce elektro DIČ: CZ5403180299 Brno, Kobilžná 9 jvitek@volny.cz tel. 608865147	
vypracoval:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
kreslil:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
SO-01 stavební objekt:	NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN	měřítko:	D.1.4.4.02
výkres:	SOUPIS KABELŮ	číslo výkresu:	

SOUPIS KABELŮ				RH1		SPORTOVNÍ AREÁL POPŮVKY 01 NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN						SO		
číslo		druh		průřez		délka vodiče		spojuje			příkon	proud	jištění	poznámka
vodiče		vodiče			mm	celková	pevně	zařízení	ukončení	zařízení	[kW]	[A]	[A]	
W 100		AYKY-J		4x	95	70		RE 1	SZ	RH 1	0,06	0,25	100/3	přívod
WS 100		CYKY-O		5x	2,5	70		RE 1		RH 1				blokování HDO
W 08		CYKY-J		4x	16	85		RH 1		RMS 08				přívod do SO-08
WS 08		CYKY-O		5x	2,5	85		RH 1		RMS 08				blokování HDO
W 09		CYKY-J		4x	16	46		RH 1	SZ	RMS 09	0,15	0,65	10/1/B	přívod do SO-09
WS 09		CYKY-O		19x	1,5	110		RMS 08		RMS 09				ovládání osvětlení v SO-09
WS 09.1		CYKY-O		5x	2,5	100		spojka		RČ				ovládání čerpadel-typ kabelu ověřit
WS 10		CYKY-O		19x	1,5	95		RMS 08		RMS 10				ovládání osvětlení v SO-10
W 11		AYKY-J		4x	95	45		RH 1	SZ	RCH 11	1,00	4,35	16/1/B	chlazení