

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY			
akce:	Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí	stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	08/2024
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE			
zodpovědný projektant:	Ing. arch. LENKA HANUSOVÁ	ING. JIŘÍ VÍTEK projekce elektro DIČ: CZ5403180299 Brno, Koblížná 9 jvitek@volny.cz tel. 608865147	
vypracoval:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
kreslil:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
SO-09 stavební objekt:	PŘÍSTŘEŠEK PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	měřítko:	D.1.4.4.02
výkres:	SOUPIS KABELŮ	číslo výkresu:	

SOUPIS KABELŮ			RMS09		SPORTOVNÍ AREÁL POPŮVKY SO 09 PŘÍSTŘEŠEK PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ									
číslo	druh	průřez	délka vodiče		spojuje				příkon	proud	jištění		poznámka	
vodiče	vodiče	mm	celková	pevně	zařízení	ukončení	zařízení		[kW]	[A]	[A]			
WL09. 1	CYKY-J	3x 1,5	8		RMS 09	SZ	EL09. 1		0,06	0,25	10	/1/B	osvětlení	
	CYKY-O	2x 1,5	2											
	CYKY-O	3x 1,5	1											
WL09. 2	CYKY-J	3x 1,5	30		RMS 09	SZ	EL09. 2		0,15	0,65	10	/1/B	osvětlení	
	CYKY-O	3x 1,5	6											
WL09. 3	CYKY-J	3x 1,5	35		RMS 09	SZ	EL09. 3		0,09	0,39	10	/1/B	osvětlení	
	CYKY-O	3x 1,5	6											
WL09. 11	CYKY-J	3x 2,5	18		RMS 09	SZ	XS09. 11		1,00	4,35	16	/1/B	zásuvky 230V	
WL09. 12	CYKY-J	3x 2,5	18		RMS 09	SZ	XS09. 12		1,00	4,35	16	/1/B	zásuvky 230V	
WL09. 21	CYKY-J	5x 2,5	10		RMS 09	SZ	RČ		2,00	8,70	16	/3/C	čerpadlo závlahy	
WL09. 22	CYKY-J	5x 6	5		RMS 09	SZ	MX09. 22		3,00	13,04	25	/3/B	zásuvková skříň	