

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Společnost: **GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost**
Se sídlem: Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00022004
Zastoupen: Jindřichem Krauszem, členem představenstva

Název zakázky:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Přílohou zadávací dokumentace je "Standard nerezového nábytku", kde jsou popsány všechny používané standardy nerezového nábytku, jednotlivé hygienické normy (HS, H1, H2, H) a další obecné požadavky na nerezový nábytek.

Ve specifikaci ani v zadávací dokumentaci však není určeno, kterým z uvedených standardů a hygienickou normou se má uchazeč řídit, žádáme tedy o detailnější specifikaci konkretizující požadavky na nerezovou výrobu a použití hygienické normy v návaznosti na očekávaný vysoký standard výroby.

Atypická zakázková nerezová výroba je nejobsáhlejší částí celé dodávky s předpokladem životnosti 20+ let a měla by mít konkrétní parametry pro vyloučení všech pochybností o provedení, detailech, hygienických normách, tloušťce materiálu a dalším.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že požaduje standard u nerezového nábytku následně:

- **Varné technologie** (resp. jejich podestavby a spodní skříňky) **v provedení H2**
- Ostatní veškerý neaktivní **nerezový nábytek** umístěný na soklu pak **v provedení HS**

Zadavatel současně jako přílohu č. 1 tohoto souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje soubor standardů nerezového nábytku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Na základě prostudování dokumentů k této zakázce jsem zjistil nesrovnalosti ohledně chladicích boxů.

V položkovém seznamu máte u chladicích boxů položku **dveře mrazicích boxů otočné** – přitom v projektové dokumentaci jsou chladírenské dveře, posuvné, a počty jsou u některých boxů také jiné.

Prosím teda jak mám postupovat s tvorbou cenové nabídky, tak aby odpovídala?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že po zvážení dospěl k závěru, že se rozhodl zaměnit všechny posuvné dveře v projektu za otočné, a tak budou kompletně všechny dveře otočné. Změna oproti výkresům technologie tedy je v těchto chladicích boxech následující:

- Chladicí box G9 - otočné dveře 800/2000 pravé
- Chladicí box G12 - 2x otočné dveře 800/2000 pravé a levé (průchozí box)
- Chladicí box G13 - otočné dveře 800/2000 pravé
- Chladicí box G15 - otočné dveře 800/2000 pravé
- Chladicí box G33 - otočné dveře 800/2000 levé

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 2 tohoto souboru dodatečných informací č. 1 soubor nového stavu otevírání boxů gastro technologie. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dále prosím, zda mi můžete zaslat projekt chlazení, tzn. Rozměry boxů, specifikace a požadavky na kondenzační jednotky, zda řízené otáčky, či nikoli. Požadavky na panely, podlahy a s tím ostatní věci. Požadavky na posuvné dveře, motorové či nikoliv.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí k chlazení následující:

- ***Chlad. agregáty jsou s frekvenčním měničem, protože jsou pro více boxů.***
- ***Mraz. agregáty bez frekvenčního měniče, protože je 1 box/ 1 agregát***

Požadavky na panely jsou takové, že u chladicích boxů jsou stěny tl. 60 mm a u mrazicích boxů tl. 100 mm. Stropní panely jsou všechny tl. 100 mm. Jsou to chladicí a mrazicí boxy na potraviny a z toho je tedy dána povrchová úprava. Barevné řešení nepodléhá schvalování architekta, bude to tedy standardní řešení.

Rozměry boxů vychází z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Pochozí vrstva podlahy je navržena z hliníkového plechu s protiskluznou úpravou R11.

Příloha č. 1 Soubor standardů nerezového nábytku

Příloha č. 2 Nový stav otevírání boxů gastro technologie

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 1. 12. 2025 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **1. 12. 2025 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 30. 10. 2025

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele